

# #112995#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 4280  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122960  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,887	0	42,78	42,61	0	41,82	42,13	0	0	24	0	0	69,7	48,5	21,22	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,929	0	46,45	46,15	0	45,43	45,64	0	0	24	0	0	70,6	50,2	20,44	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,861	0	41,86	41,61	0	40,89	41,11	0	0	24	0	0	70,6	49,5	21,09	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,916	0	54,3	53,89	0	53,09	53,17	0	0	24	0	0	70,8	53,6	17,26	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,99	0	40,67	40,31	0	39,67	39,83	0	0	24	0	0	74,7	49,7	24,96	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,975	0	43,18	42,91	0	42,18	42,41	0	0	24	0	0	72,9	49,8	23,11	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,938	0	45,85	45,62	0	44,84	45,11	0	0	24	0	0	70,8	49,8	21	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,878	0	41,68	41,5	0	40,72	41,01	0	0	24	0	0	70	48,5	21,56	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,919	0	48,46	48,34	0	47,44	47,83	0	0	24	0	0	68,8	49,5	19,36	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,926	0	52,25	51,8	0	51,09	51,14	0	0	24	0	0	70,9	52,7	18,17	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,788	0	45,58	45,2	0	44,59	44,59	0	0	24	0	0	70	52,3	17,67	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,167	0	17,23	17,09	0	16,87	16,82	0	0	24	0	0	68,8	58,8	9,95	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,025	0	4,58	4,48	0	4,5	4,4	0	0	24	0	0	68,3	62,9	5,38	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0	0	0,14	0	0	0,14	0	0	0	24	0	0	20,7	20,2	0,55	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,926	0	113,33	112,97	0	110,29	110,52	0	0	24	0	0	78	69,6	8,36	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	1,432	0	189,9	188,95	0	184,69	184,62	0	0	24	0	0	79,3	71,5	7,76	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	1,414	0	191,78	191,17	0	186,46	186,73	0	0	24	0	0	79,8	72,2	7,57	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	1,314	0	189,09	188,43	0	184,07	184,26	0	0	24	0	0	77,7	70,5	7,13	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	1,109	0	190,83	190,66	0	186,58	187,05	0	0	24	0	0	70,7	64,8	5,95	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	1,171	0	187,06	186,79	0	182,62	183,04	0	0	24	0	0	73,2	66,7	6,42	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,917	0	119,46	119,33	0	116,46	116,8	0	0	24	0	0	75,7	67,8	7,88	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,628	0	58,6	58,53	0	57,16	57,47	0	0	24	0	0	74,2	63,2	11,01	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,642	0	58,83	58,57	0	57,36	57,37	0	0	24	0	0	76,9	65,7	11,18	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,66	0	59,2	58,93	0	57,63	57,73	0	0	24	0	0	77,6	66,1	11,45	0,7	0,7	-
13.01.2025	1,027	0	75,55	75,03	0	73,55	73,62	0	0	24	0	0	77,2	63,3	13,93	0,7	0,7	-
14.01.2025	1,054	0	76,24	75,64	0	74,3	74,3	0	0	24	0	0	76,2	62	14,19	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,946	0	77,24	76,83	0	75,49	75,59	0	0	24	0	0	71,7	59,2	12,54	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,941	0	77,32	76,95	0	75,59	75,73	0	0	24	0	0	71,5	59,1	12,42	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,956	0	79,1	78,7	0	77,31	77,45	0	0	24	0	0	71,4	59	12,35	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,896	0	79,48	79,03	0	77,75	77,83	0	0	24	0	0	70,2	58,7	11,55	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,935	0	78,14	77,54	0	76,39	76,28	0	0	24	0	0	71,7	59,5	12,22	0,7	0,7	-
20.01.2025	1,024	0	77,84	77,49	0	75,88	76,09	0	0	24	0	0	75,4	61,9	13,49	0,7	0,7	-
Итого:	28,191	0	2504	2493,05	0	2442,85	2447,67	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,191																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	601,809	42340,81	41986,74	0	41381,36	41348,98	0
20.01.2025	630	44844,81	44479,79	0	43824,21	43796,65	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.01.2025 12:49:29