

#25550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2021	0,933	0	107,35	108,32	0	104,21	105,67	0	0	24	0	0	82,6	73,6	8,9	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,932	0	165,77	167,64	0	160,75	163,14	0	0	24	0	0	84	78,2	5,79	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,914	0	170,66	173,07	0	165,61	168,58	0	0	24	0	0	82,4	76,9	5,5	0,7	0,7	-
24.12.2021	0,88	0	166,67	168,92	0	161,82	164,55	0	0	24	0	0	81,9	76,4	5,43	0,7	0,7	-
25.12.2021	0,861	0	165,54	167,76	0	160,74	163,45	0	0	24	0	0	81,6	76,3	5,35	0,7	0,7	-
26.12.2021	0,872	0	171,46	173,77	0	166,53	169,34	0	0	24	0	0	81,5	76,3	5,22	0,7	0,7	-
27.12.2021	0,925	0	160,74	163,01	0	155,81	158,62	0	0	24	0	0	84,4	78,5	5,94	0,7	0,7	-
28.12.2021	1,216	0	108,42	109,57	0	105,01	106,91	0	0	24	0	0	85,4	73,9	11,52	0,7	0,7	-
29.12.2021	1,304	0	77,85	78,38	0	75,61	76,87	0	0	24	0	0	82,4	65,2	17,25	0,7	0,7	-
30.12.2021	1,204	0	78,63	79,07	0	76,5	77,63	0	0	24	0	0	78,6	62,9	15,77	0,7	0,7	-
31.12.2021	1,074	0	81,66	82,28	0	79,64	80,85	0	0	24	0	0	74,7	61,3	13,45	0,7	0,7	-
01.01.2022	1,046	0	80,08	80,71	0	78,07	79,29	0	0	24	0	0	74,8	61,4	13,4	0,7	0,7	-
02.01.2022	1,048	0	81,16	81,83	0	79,16	80,39	0	0	24	0	0	75,1	61,8	13,24	0,7	0,7	-
03.01.2022	1,034	0	82,08	82,74	0	80,05	81,3	0	0	24	0	0	74,8	61,9	12,89	0,7	0,7	-
04.01.2022	1,032	0	81,81	82,48	0	79,76	81,04	0	0	24	0	0	75,4	62,4	12,92	0,7	0,7	-
05.01.2022	1,004	0	79,06	79,69	0	77,14	78,26	0	0	24	0	0	74,7	61,7	13,05	0,7	0,7	-
06.01.2022	1,042	0	76,3	76,84	0	74,37	75,48	0	0	24	0	0	76,1	62,1	14,02	0,7	0,7	-
07.01.2022	1,124	0	77,14	77,65	0	75,06	76,21	0	0	24	0	0	78,8	63,9	14,95	0,7	0,7	-
08.01.2022	1,13	0	78,97	79,49	0	76,81	78,05	0	0	24	0	0	78,9	64,2	14,72	0,7	0,7	-
09.01.2022	1,145	0	77,14	77,61	0	74,99	76,17	0	0	24	0	0	79,9	64,6	15,27	0,7	0,7	-
10.01.2022	1,26	0	78,18	78,66	0	75,89	77,17	0	0	24	0	0	82,3	65,7	16,59	0,7	0,7	-
11.01.2022	1,09	0	60,74	60,71	0	58,96	59,58	0	0	24	0	0	81,4	62,9	18,45	0,7	0,7	-
12.01.2022	0,959	0	41,44	40,73	0	40,24	40,15	0	0	24	0	0	80	56,2	23,79	0,7	0,7	-
13.01.2022	0,903	0	42,87	42,27	0	41,78	41,7	0	0	24	0	0	76	54,3	21,65	0,7	0,7	-
14.01.2022	0,814	0	41,7	41,17	0	40,74	40,69	0	0	24	0	0	72	52	19,98	0,7	0,7	-
15.01.2022	0,817	0	41,71	41,18	0	40,75	40,7	0	0	24	0	0	73,2	53,1	20,11	0,7	0,7	-
16.01.2022	0,879	0	42,16	41,58	0	41,08	41,06	0	0	24	0	0	76,3	54,9	21,37	0,7	0,7	-
17.01.2022	0,871	0	41,56	41,07	0	40,54	40,55	0	0	24	0	0	75,2	53,5	21,62	0,7	0,7	-
18.01.2022	0,858	0	40,77	40,27	0	39,81	39,79	0	0	24	0	0	74,3	52,7	21,6	0,7	0,7	-
19.01.2022	0,877	0	41,65	41,14	0	40,69	40,66	0	0	24	0	0	74,7	53,2	21,48	0,7	0,7	-
20.01.2022	0,884	0	40,02	39,49	0	39,03	39,01	0	0	24	0	0	75,9	53,3	22,59	0,7	0,7	-
Итого:	30,932	0	2681,29	2699,1	0	2607,15	2642,86	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,932																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2021	67,112	3157,38	3177,09	0	3091,05	3144,1	0
20.01.2022	98,044	5838,67	5876,19	0	5698,2	5786,96	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 12:15:21