

#25555#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.12.2022 по 20.01.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента 1132
Порядковый номер 4280
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122960
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2022 | 0,906 | 0 | 34,15 | 33,34 | 0 | 33,35 | 33,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 46,9 | 27,17 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 22.12.2022 | 0,868 | 0 | 32,14 | 31,33 | 0 | 31,42 | 31,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 45,7 | 27,66 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 23.12.2022 | 0,862 | 0 | 32,93 | 32,14 | 0 | 32,21 | 31,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 45,5 | 26,89 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 24.12.2022 | 0,929 | 0 | 37,11 | 36,21 | 0 | 36,16 | 35,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 48 | 25,67 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 0,937 | 0 | 36,31 | 35,41 | 0 | 35,35 | 34,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 47,8 | 26,48 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 0,869 | 0 | 32,6 | 31,82 | 0 | 31,84 | 31,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46 | 27,3 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 0,89 | 0 | 34,95 | 34,13 | 0 | 34,17 | 33,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 46 | 26,09 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 0,887 | 0 | 35,76 | 34,92 | 0 | 34,93 | 34,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 46,8 | 25,52 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 0,762 | 0 | 29,55 | 28,87 | 0 | 28,84 | 28,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 44,3 | 26,44 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 0,77 | 0 | 29,7 | 29,02 | 0 | 29 | 28,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,5 | 26,55 | 0,7 | 0,7 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 0,696 | 0 | 27,06 | 26,43 | 0 | 26,48 | 26,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 43,8 | 26,31 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 0,579 | 0 | 20,86 | 20,33 | 0 | 20,38 | 20,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 40,8 | 28,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2023 | 0,659 | 0 | 24,68 | 24,05 | 0 | 24,17 | 23,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 42,9 | 27,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2023 | 0,766 | 0 | 31,59 | 30,85 | 0 | 30,89 | 30,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 44,8 | 24,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2023 | 0,828 | 0 | 34,55 | 33,73 | 0 | 33,82 | 33,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 46 | 24,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2023 | 0,825 | 0 | 33,86 | 33,06 | 0 | 33,04 | 32,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 46,2 | 24,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2023 | 1,159 | 0 | 48,19 | 47 | 0 | 46,94 | 46,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 53,1 | 24,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2023 | 0,953 | 0 | 32,91 | 31,99 | 0 | 32,06 | 31,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 49 | 29,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2023 | 0,893 | 0 | 29,83 | 29,02 | 0 | 29,11 | 28,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 46,9 | 30,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2023 | 0,904 | 0 | 32,41 | 31,58 | 0 | 31,68 | 31,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 46,5 | 28,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2023 | 0,836 | 0 | 31,29 | 30,53 | 0 | 30,55 | 30,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 45,8 | 27,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2023 | 0,842 | 0 | 31,69 | 30,9 | 0 | 30,96 | 30,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 45,2 | 27,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2023 | 0,77 | 0 | 29,09 | 28,36 | 0 | 28,37 | 28,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 44,4 | 27,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2023 | 0,73 | 0 | 27,2 | 26,51 | 0 | 26,62 | 26,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 43,3 | 27,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2023 | 0,743 | 0 | 29,05 | 28,32 | 0 | 28,31 | 28,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44,7 | 26,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2023 | 0,782 | 0 | 30,89 | 30,13 | 0 | 30,15 | 29,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 45 | 25,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2023 | 0,859 | 0 | 34,85 | 34,04 | 0 | 34,09 | 33,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,2 | 25,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2023 | 0,85 | 0 | 33,41 | 32,61 | 0 | 32,68 | 32,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45,9 | 26,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2023 | 0,923 | 0 | 34,04 | 33,19 | 0 | 33,21 | 32,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 47,3 | 27,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2023 | 0,934 | 0 | 33,63 | 32,77 | 0 | 32,78 | 32,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 47,4 | 28,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2023 | 0,852 | 0 | 29,48 | 28,67 | 0 | 28,67 | 28,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 47,8 | 29,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 26,063 | 0 | 995,76 | 971,26 | 0 | 972,23 | 962,27 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.12.2022 | 253,68 | 13740,21 | 13673,34 | 0 | 13413,53 | 13480,93 | 0 |
| 20.01.2023 | 279,743 | 14735,97 | 14644,6 | 0 | 14385,76 | 14443,2 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2023 13:10:13