

#23219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	7,32	329,4	327,5	24	0	73	53,4	8,2
25.02.2021	6,35	289,9	288,2	24	0	72,4	53	10,7
26.02.2021	7,82	368,6	366,4	24	0	72,5	54	4,9
27.02.2021	8,23	419,4	416,9	24	0	73	55,7	3,2
28.02.2021	8,36	405,6	403,3	24	0	73,1	55,1	3
01.03.2021	8,54	413,7	411,3	24	0	73,4	55,4	2,5
02.03.2021	8,07	380	377,8	24	0	73,1	54,5	3,2
03.03.2021	8,89	387,5	385,2	24	0	75,6	55,6	1,3
04.03.2021	9,41	442,4	440	24	0	75,5	57	1,3
05.03.2021	9,63	409,7	407,2	24	0	78	57,4	-0,7
06.03.2021	8,74	363,8	361,8	24	0	76,5	55,4	1,4
07.03.2021	9,16	407,3	405,1	24	0	75,7	56,1	1,7
08.03.2021	9,73	417,1	414,8	24	0	77,6	57,4	0
09.03.2021	9,69	408,2	405,9	24	0	79,5	58	-1,7
10.03.2021	9,4	378,7	376,7	24	0	79,4	57,3	-0,7
11.03.2021	9,14	360,5	358,4	24	0	78,1	55,8	-0,8
12.03.2021	8,05	344,7	342,8	24	0	74,2	53,8	4,6
13.03.2021	7,74	358,9	357	24	0	72,9	53,8	4,9
14.03.2021	8,68	443,8	441,3	24	0	72,2	54,8	3,7
15.03.2021	8,36	416,8	414,4	24	0	72,4	54,8	3,2
16.03.2021	8,14	403,1	400,8	24	0	72,8	54,9	2,5
17.03.2021	8,82	436,2	433,7	24	0	73,3	55,7	1,6
18.03.2021	8,96	429,8	427,4	24	0	74,3	56,1	1
19.03.2021	9,66	455,1	452,4	24	0	76,4	58,1	-1,1
20.03.2021	9,03	365,5	363,4	24	0	77,3	55,8	-1,1
21.03.2021	9,03	386,8	384,7	24	0	76,6	56,2	1,8
22.03.2021	7,83	323,8	321,9	24	0	75,2	54,1	2,6
23.03.2021	7,35	361,6	359,6	24	0	72,2	54,1	-
Итого:	240,13	10907,9	10845,9	672	0	0	0	0
Гкал	206,51							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	18668,03	790940,1	786887,7	97643,88
23.03.2021	18908,16	801848	797733,6	98315,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 8:38:26