

# #23222#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград  
Номер абонента 5361  
Порядковый номер 7792  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34895  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	8,19	319,6	317,9	24	0	74,7	52,4	3,1
25.02.2023	8,63	351,5	349,5	24	0	74,7	53,3	1,3
26.02.2023	9,04	336,1	334	24	0	76,9	53,6	0,3
27.02.2023	9,6	377,7	375,5	24	0	77,7	55,5	-1,2
28.02.2023	8,48	319,4	317,6	24	0	76,4	53,1	-1,2
01.03.2023	8,23	341,2	339,2	24	0	73,8	52,7	3,1
02.03.2023	8,12	330	328,2	24	0	74	52,5	1,9
03.03.2023	7,15	295,1	293,4	24	0	72,9	51,8	3,6
04.03.2023	8,68	352	349,6	24	0	74,9	53,5	1,8
05.03.2023	9,16	364,4	362,1	24	0	76,3	54,5	-0,5
06.03.2023	8,84	346,1	344,3	24	0	76,9	54,1	-0,9
07.03.2023	8,72	328,1	326,3	24	0	76,9	53,7	-1,6
08.03.2023	9,68	392,1	389,7	24	0	77,1	55,7	-0,2
09.03.2023	9,5	351,7	349,6	24	0	78,5	54,8	-3,2
10.03.2023	9,65	348,9	347	24	0	78,6	54,7	-2,6
11.03.2023	9,46	358,5	356,3	24	0	77,3	54,4	-1
12.03.2023	9,13	363,9	361,6	24	0	76,3	54,5	-0,3
13.03.2023	7,39	297,1	295,5	24	0	73,7	51,9	0
14.03.2023	6,03	287,8	286,4	24	0	70,6	52,3	8,8
15.03.2023	8,05	378,6	376,5	24	0	71,7	53	4,4
16.03.2023	7,91	348,1	346,3	24	0	73,6	53,7	1,8
17.03.2023	7,09	318,4	316,6	24	0	72	52,5	2,2
18.03.2023	4,06	183,5	182,4	13,87	128	70,5	51,2	6,6
19.03.2023	5,48	270,4	269	24	0	70,7	52,8	8,8
20.03.2023	6,45	301,4	299,6	24	0	70,8	52,3	-
21.03.2023	7,62	377,6	375,4	24	0	70,4	52,7	-
22.03.2023	5,9	277,9	276,3	24	0	70,7	51,9	-
23.03.2023	6,45	312,1	310,7	24	0	70,6	52,6	-
Итого:	222,69	9229,2	9176,5	661,87	0	0	0	0
Гкал	191,512							

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 661,87

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2023	22242,36	972805,6	967864,4	114204,86
23.03.2023	22465,05	982034,8	977040,9	114866,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 8:03:57