

#297275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	6,54	477,3	478,3	24	0	72,3	59,8	-
20.03.2026	6,8	519,5	520,6	24	0	71,6	60,2	-
21.03.2026	6,64	527,8	528,8	24	0	71,5	60,6	-
22.03.2026	6,65	534,6	535,2	24	0	71,9	61,2	-
23.03.2026	6,28	529,1	530,2	24	0	71,9	61,4	-
24.03.2026	5,67	414,2	414,9	24	0	71,4	58	-
25.03.2026	5,46	436,2	437,3	24	0	71,3	57,5	-
26.03.2026	6,54	502,2	503,5	24	0	71,7	60,4	-
27.03.2026	6,65	508,7	509,3	24	0	71,8	60,5	-
28.03.2026	6,76	522,8	523,8	24	0	71,8	60,7	-
29.03.2026	6,48	506,4	507,8	24	0	71,3	60,2	-
30.03.2026	6,31	508,3	509,7	24	0	71,7	61	-
31.03.2026	6,5	493,5	494,4	24	0	71,8	60,4	-
01.04.2026	6,73	488,1	489,1	24	0	71,6	59,7	-
02.04.2026	6,69	473,1	474,5	24	0	72,1	59,8	-
03.04.2026	6,61	496,1	497	24	0	72,4	60,8	-
04.04.2026	6,58	499	500,1	24	0	72	60,6	-
05.04.2026	5,96	489	489,7	24	0	71,5	61	-
06.04.2026	6,52	502,8	503,7	24	0	71,5	60,2	-
07.04.2026	6,53	488,6	489,3	24	0	71,9	60,3	-
08.04.2026	6,93	488	489,2	24	0	72	59,8	-
09.04.2026	7,03	484,8	485,7	24	0	71,6	59,2	-
10.04.2026	6,64	492	492,7	24	0	71,6	60	-
11.04.2026	6,47	520	521,1	24	0	71,8	61	-
12.04.2026	6,12	518	518,9	24	0	71,8	61,6	-
13.04.2026	5,91	508,6	509,7	24	0	71,6	61,5	-
14.04.2026	5,58	500,9	501,7	24	0	71,6	61,8	-
15.04.2026	5,76	492,1	493	24	0	71,7	61,4	-
16.04.2026	5,88	495,7	496,7	24	0	71,8	61,4	-
17.04.2026	5,94	504,4	505,3	24	0	71,8	61,5	-
18.04.2026	5,47	522	523	24	0	71,7	62,6	-
Итого:	196,63	15443,8	15474,2	744	0	0	0	0
Гкал	169,1							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
18.03.2026	27735,05	1334661	1328636,5	140671,01
18.04.2026	27931,68	1350104,8	1344110,7	141415,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:50:24