

#23203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	6,44	324,5	322,9	24	0	72,1	54,7	3,9
25.03.2022	5,8	270,8	269,5	24	0	72,6	53,8	7
26.03.2022	6,89	340,7	338,9	24	0	71,9	54,1	6,2
27.03.2022	6,62	323,4	321,6	24	0	72	54	5,2
28.03.2022	6	302,7	301,3	24	0	71,7	54	7
29.03.2022	7,22	329,8	328,1	24	0	73,2	54	4
30.03.2022	8,62	383,1	381,1	24	0	74,7	55,1	0,2
31.03.2022	7,9	316,2	314,6	24	0	76	54,3	-
01.04.2022	7,83	326,5	324,8	24	0	75,1	54	-
02.04.2022	8,02	335,6	333,9	24	0	74,8	54,1	-
03.04.2022	7,84	360,9	358,9	24	0	73,6	54,5	-
04.04.2022	7,36	334,2	332,3	24	0	73,4	53,9	-
05.04.2022	7,81	365	363,1	24	0	73	54,3	-
06.04.2022	6,33	311,3	309,7	24	0	71,9	53,9	-
07.04.2022	4,81	276,5	275,1	24	0	70,8	55,6	-
08.04.2022	6,76	348,2	345,9	24	0	71,3	54,2	-
09.04.2022	6,69	327,3	325,7	24	0	72,1	54,2	-
10.04.2022	7,02	336,8	335	24	0	72,4	54	-
11.04.2022	6,71	350,8	349	24	0	71,8	55,1	-
12.04.2022	6,05	337,2	335,4	24	0	71,3	55,7	-
13.04.2022	5,03	286,2	284,7	24	0	71,3	55,6	-
14.04.2022	4,49	265,1	263,9	24	0	71,3	56,1	-
15.04.2022	6,49	364,9	362,8	24	0	70,2	54,4	-
16.04.2022	6,55	367,2	365,2	24	0	70,8	55,1	-
17.04.2022	6,11	354,4	352,5	24	0	70,8	55,6	-
18.04.2022	5,47	307,1	305,5	24	0	71,2	55,2	-
19.04.2022	5,27	277,2	275,8	24	0	71,4	54,6	-
20.04.2022	4,4	251,3	250,1	24	0	71,3	55,8	-
21.04.2022	4,04	272,5	271	24	0	70,8	56,9	-
22.04.2022	4,4	254,8	253,5	24	0	71,2	56	-
23.04.2022	4,69	282	280,5	24	0	70,3	55,6	-
Итого:	195,66	9884,2	9832,3	744	0	0	0	0
Гкал	168,266							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	20706,02	895182,7	890623	106127,81
23.04.2022	20901,68	905066,9	900455,3	106871,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 13:33:56