

# #80313#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград  
Номер абонента 5361  
Порядковый номер 7792  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34895  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.03.2024 | 7,81      | 530,3   | 528,1   | 24       | 0      | 71,2   | 58,5   | 3,6         |
| 25.03.2024 | 6,93      | 465,6   | 463,5   | 24       | 0      | 71     | 58     | 3,9         |
| 26.03.2024 | 6,23      | 421,1   | 419,4   | 24       | 0      | 71,1   | 58,2   | 5,5         |
| 27.03.2024 | 5,07      | 364,4   | 362,9   | 24       | 0      | 70,9   | 58,5   | 9,1         |
| 28.03.2024 | 5,02      | 361,5   | 360,2   | 24       | 0      | 71     | 58,6   | 11,8        |
| 29.03.2024 | 4,61      | 328,2   | 326,6   | 24       | 0      | 70,9   | 58     | 10,7        |
| 30.03.2024 | 3,78      | 297,9   | 296,7   | 24       | 0      | 70,9   | 59     | 13,4        |
| 31.03.2024 | 3,46      | 296,2   | 295     | 24       | 0      | 71,1   | 60,5   | 16,7        |
| 01.04.2024 | 3,18      | 276     | 274,9   | 24       | 0      | 70,6   | 60,2   | -           |
| 02.04.2024 | 6,1       | 347     | 345,8   | 24       | 0      | 70,7   | 53,1   | -           |
| 03.04.2024 | 8,17      | 474,5   | 472,6   | 24       | 0      | 73,8   | 58,8   | -           |
| 04.04.2024 | 6,64      | 398,6   | 396,8   | 24       | 0      | 71,4   | 56,8   | -           |
| 05.04.2024 | 4,55      | 316,3   | 315,2   | 24       | 0      | 70,4   | 57,6   | -           |
| 06.04.2024 | 6,06      | 423,7   | 422     | 24       | 0      | 70,1   | 57,5   | -           |
| 07.04.2024 | 4,04      | 327,9   | 326,5   | 24       | 0      | 70,6   | 59,8   | -           |
| 08.04.2024 | 3,48      | 302,9   | 301,7   | 24       | 0      | 69,9   | 59,5   | -           |
| 09.04.2024 | 2,05      | 284,5   | 283,2   | 24       | 0      | 69,1   | 62,8   | -           |
| 10.04.2024 | 2,01      | 278,7   | 277,6   | 24       | 0      | 69,3   | 62,9   | -           |
| 11.04.2024 | 1,91      | 277,2   | 275,9   | 22,56    | 128    | 68,8   | 62,8   | -           |
| 12.04.2024 | 2,07      | 282,6   | 281,4   | 23,99    | 128    | 69,8   | 63,4   | -           |
| 13.04.2024 | 2,14      | 282,4   | 281,1   | 24       | 0      | 70,1   | 63,5   | -           |
| 14.04.2024 | 2,23      | 317,5   | 316,2   | 24       | 0      | 69,1   | 63     | -           |
| 15.04.2024 | 2,23      | 288,5   | 287,1   | 24       | 0      | 70     | 63,2   | -           |
| 16.04.2024 | 2,1       | 279,1   | 277,9   | 24       | 0      | 69,7   | 63,2   | -           |
| 17.04.2024 | 2,24      | 296,7   | 295,4   | 24       | 0      | 69,9   | 63,4   | -           |
| 18.04.2024 | 6,29      | 430,3   | 428,1   | 24       | 0      | 67,8   | 55,4   | -           |
| 19.04.2024 | 7         | 455,9   | 453,4   | 24       | 0      | 70,2   | 57,2   | -           |
| 20.04.2024 | 7,67      | 493,8   | 491,6   | 24       | 0      | 70,1   | 56,7   | -           |
| 21.04.2024 | 7,98      | 498     | 495,2   | 24       | 0      | 70,9   | 57,1   | -           |
| 22.04.2024 | 7,96      | 475,5   | 473,5   | 24       | 0      | 71,8   | 57,4   | -           |
| 23.04.2024 | 7,64      | 458,5   | 456,4   | 24       | 0      | 71,4   | 57     | -           |
| Итого:     | 148,65    | 11331,3 | 11281,9 | 742,55   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 127,838   |         |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,55

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2024 | 24358,11  | 1088656,6 | 1083151,3 | 123650,67 |
| 23.04.2024 | 24506,76  | 1099987,9 | 1094433,2 | 124393,22 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2024 14:08:58