

#90834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	0	0	0	24	0	23,4	23,9	-
25.06.2024	0	0	0	24	0	23,8	24,1	-
26.06.2024	0	0	0	24	0	24,3	24,6	-
27.06.2024	0	0	0	24	0	24,9	25,3	-
28.06.2024	0	0	0	24	0	25,1	25,5	-
29.06.2024	0	0	0	24	0	24,4	24,8	-
30.06.2024	0	0	0	24	0	24,9	25,2	-
01.07.2024	0	0	0	24	0	24,3	24,2	-
02.07.2024	1,09	240,5	239,3	24	0	51,9	48,3	-
03.07.2024	1,65	195	194,2	24	0	68,8	61,5	-
04.07.2024	1,41	128,3	127,8	24	0	68,2	58,7	-
05.07.2024	1,44	120,6	120,2	24	0	68,7	58,5	-
06.07.2024	1,4	123,7	123,2	24	0	68,2	58,5	-
07.07.2024	1,45	126,7	126,3	24	0	68,5	58,7	-
08.07.2024	1,43	121,7	121,4	24	0	68,9	58,8	-
09.07.2024	1,38	128,2	127,8	24	0	67,8	58,6	-
10.07.2024	1,38	123,6	123,4	24	0	68,5	58,8	-
11.07.2024	1,32	119,7	119,4	24	0	67,8	58,8	-
12.07.2024	1,27	110,1	109,8	24	0	68,6	59	-
13.07.2024	1,31	105,6	105,5	24	0	69,9	59,2	-
14.07.2024	1,4	110	109,7	24	0	70,1	59,2	-
15.07.2024	1,38	107,6	107,5	24	0	70,2	59,3	-
16.07.2024	1,28	107,9	107,8	24	0	69,4	59,2	-
17.07.2024	1,28	100,5	100,4	24	0	70,5	59,5	-
18.07.2024	1,31	99,5	99,5	24	0	70,7	59,6	-
19.07.2024	1,28	110,2	110,1	24	0	69,4	59,3	-
20.07.2024	1,31	106,8	106,6	24	0	70,1	59,6	-
21.07.2024	1,28	106	106	24	0	70	59,6	-
22.07.2024	1,25	107,2	107,1	24	0	69,6	59,6	-
23.07.2024	1,28	113,5	113,3	24	0	69,2	59,5	-
Итого:	29,58	2712,9	2706,3	720	0	0	0	0
Гкал	25,439							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	24626,63	1117342,5	1111703,9	125857,22
23.07.2024	24656,21	1120055,4	1114410,2	126577,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 14:41:45