

#23201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	1,64	206,3	205,4	24	0	67,8	60,9	-
25.07.2022	1,66	194,2	193,3	24	0	68,2	60,9	-
26.07.2022	1,61	182,6	181,9	24	0	68,5	61	-
27.07.2022	1,64	191,3	190,4	24	0	68,4	61	-
28.07.2022	1,68	209,7	208,8	24	0	67,9	61	-
29.07.2022	1,73	202,1	201,1	24	0	68,4	61	-
30.07.2022	1,67	185,4	184,6	24	0	68,6	61	-
31.07.2022	1,69	208,7	207,8	24	0	68,3	61	-
01.08.2022	1,67	194,8	193,9	24	0	68,4	61	-
02.08.2022	1,6	189,1	188,3	24	0	68,2	61	-
03.08.2022	1,58	182,6	181,8	24	0	68,4	60,9	-
04.08.2022	1,45	172,5	171,8	24	0	68,2	60,9	-
05.08.2022	1,47	153,4	152,8	24	0	69,1	60,9	-
06.08.2022	1,53	142,8	142,3	24	0	70,1	61	-
07.08.2022	1,51	169,8	169,1	24	0	68,6	60,9	-
08.08.2022	1,61	193	192,1	24	0	68	60,8	-
09.08.2022	1,63	176,9	176,2	24	0	68,7	60,8	-
10.08.2022	1,63	167,4	166,6	24	0	69	60,7	-
11.08.2022	1,46	148,9	148,3	24	0	68,9	60,8	-
12.08.2022	1,59	145	144,5	24	0	69,5	60,2	-
13.08.2022	1,54	144,5	143,9	24	0	69,4	60,1	-
14.08.2022	1,5	153,5	153	24	0	68,5	60,1	-
15.08.2022	1,52	180,8	179,9	24	0	67,5	60,2	-
16.08.2022	1,51	148,9	148,3	24	0	68,9	60,3	-
17.08.2022	1,52	143,7	143,3	24	0	69,3	60,3	-
18.08.2022	1,49	124,7	124,3	24	0	70,6	60,4	-
19.08.2022	1,42	134,8	134,3	24	0	69,4	60,4	-
20.08.2022	1,46	127,1	126,8	24	128	70,4	60,6	-
21.08.2022	1,47	133,6	133,1	24	0	70,1	60,6	-
22.08.2022	1,53	151,4	150,9	24	0	69,2	60,6	-
23.08.2022	1,45	141,1	140,6	24	0	69,3	60,6	-
Итого:	48,46	5200,6	5179,4	744	0	0	0	0
Гкал	41,675							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2022	21059,18	921794	917106,4	109055,8
23.08.2022	21107,64	926994,6	922285,8	109799,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 8:11:18