

#93075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпронская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2024	1,26	127,9	127,7	24	0	67,6	59,2	-
25.07.2024	1,24	124,8	124,7	24	0	68,1	59,4	-
26.07.2024	1,27	118,5	118,3	24	0	69	59,6	-
27.07.2024	1,22	126,1	125,9	24	0	67,6	59,3	-
28.07.2024	1,36	134,6	134,4	24	0	68,2	59,4	-
29.07.2024	1,39	142,3	142	24	0	67,6	59,2	-
30.07.2024	1,42	142,3	142,1	24	0	67,9	59,3	-
31.07.2024	1,42	138,3	138,1	24	0	68,1	59,3	-
01.08.2024	1,43	151	150,7	24	0	67,3	59,1	-
02.08.2024	1,41	137,5	137,2	24	0	67,8	59	-
03.08.2024	1,41	134,2	134	24	0	68,2	59,2	-
04.08.2024	1,38	135,7	135,6	24	0	67,9	59,1	-
05.08.2024	1,42	147,5	147,1	24	0	67,3	59	-
06.08.2024	1,43	145,2	145	24	0	67,5	59,1	-
07.08.2024	1,4	133,5	133,2	24	0	67,8	58,8	-
08.08.2024	1,42	134,6	134,4	24	0	68,2	59,1	-
09.08.2024	1,38	139,7	139,5	24	0	67,5	59	-
10.08.2024	1,41	149,4	149	24	0	67,3	59,1	-
11.08.2024	1,49	145,1	144,8	24	0	68	59,2	-
12.08.2024	1,48	150,8	150,5	24	0	67,6	59,1	-
13.08.2024	1,46	146,1	145,7	24	0	67,8	59,2	-
14.08.2024	1,42	149,5	149,2	24	0	67,3	59,2	-
15.08.2024	1,41	144,3	144	24	0	67,8	59,3	-
16.08.2024	1,37	131,3	131	24	0	68,5	59,6	-
17.08.2024	1,36	146,7	146,4	24	0	67,3	59,3	-
18.08.2024	1,38	148,8	148,4	24	0	67,4	59,4	-
19.08.2024	1,36	144,5	144,2	24	0	67,6	59,4	-
20.08.2024	1,37	140,8	140,5	24	0	68	59,6	-
21.08.2024	1,35	167,7	167,3	24	0	66,8	59,3	-
22.08.2024	0,74	133,9	133,8	24	0	55,5	47,1	-
23.08.2024	1,37	138,6	138,2	24	0	68,4	59,8	-
Итого:	42,23	4351,2	4342,9	744	0	0	0	0
Гкал	36,318							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2024	24656,21	1120055,4	1114410,2	126577,22
23.08.2024	24698,44	1124406,6	1118753,1	127321,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:36:23