

#23202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2022	1,44	144	143,5	24	0	69,2	60,6	-
25.08.2022	1,47	133,1	132,7	24	0	70,2	60,7	-
26.08.2022	1,46	127,7	127,3	24	0	70,5	60,8	-
27.08.2022	1,41	110,7	110,4	24	0	71,8	60,9	-
28.08.2022	1,44	106,4	106,2	24	0	72,6	61,1	-
29.08.2022	1,48	113,6	113,2	24	0	72,1	61	-
30.08.2022	1,27	80,4	80,3	24	0	70,4	56,7	-
31.08.2022	1,38	94,1	93,8	24	0	68,3	55,7	-
01.09.2022	1,38	97,4	97,2	24	0	67,7	55,6	-
02.09.2022	1,39	100,3	100,1	24	0	67,5	55,6	-
03.09.2022	1,47	102,8	102,5	24	0	67,6	55,5	-
04.09.2022	1,56	110,5	110,2	24	0	67,6	55,5	-
05.09.2022	1,49	103,8	103,6	24	0	67,9	55,6	-
06.09.2022	1,54	110,6	110,2	24	0	67,5	55,6	-
07.09.2022	1,49	106,3	106,1	24	0	67,5	55,6	-
08.09.2022	1,55	110,7	110,4	24	0	67,5	55,6	-
09.09.2022	1,6	117,1	116,8	24	0	67,3	55,6	-
10.09.2022	1,58	112,6	112,2	24	0	67,7	55,6	-
11.09.2022	1,71	122,2	121,9	24	0	67,6	55,6	-
12.09.2022	1,68	119,5	119,1	24	0	67,7	55,6	-
13.09.2022	1,69	126,9	126,4	24	0	67,1	55,6	-
14.09.2022	1,73	127,4	127	24	0	67,3	55,7	-
15.09.2022	1,67	116,4	116	24	0	68	55,7	-
16.09.2022	1,72	126,9	126,5	24	0	67,5	55,9	-
17.09.2022	1,71	129,7	129,2	24	0	67,3	56	-
18.09.2022	1,82	138,2	137,6	24	0	67,4	56	-
19.09.2022	1,78	127,8	127,5	24	0	68	56	-
20.09.2022	1,82	132,5	132	24	0	67,8	56	-
21.09.2022	1,74	119,8	119,5	24	0	68,5	56,1	-
22.09.2022	1,87	137	136,6	24	0	67,9	56,1	-
23.09.2022	1,77	125,1	124,6	24	0	68,2	56,1	-
Итого:	49,11	3631,5	3620,6	744	0	0	0	0
Гкал	42,234							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2022	21107,64	926994,6	922285,8	109799,8
23.09.2022	21156,75	930626,1	925906,4	110543,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:50:44