

#35733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,67	103,2	102,4	24	0	49,2	46,2	-
25.08.2023	1,21	87,4	86,7	24	0	68	57,8	-
26.08.2023	1,3	96,6	96,2	24	0	67,4	55,5	-
27.08.2023	1,44	113,7	113,1	24	0	67,2	56,4	-
28.08.2023	1,4	105,8	105,4	24	0	68	56,6	-
29.08.2023	1,41	103,8	103,4	24	0	68,2	56,7	-
30.08.2023	1,42	106,5	106,1	24	0	68,1	56,7	-
31.08.2023	1,52	117,6	117,1	23,99	128	67,8	56,8	-
01.09.2023	1,54	114,2	113,9	24	0	68,4	56,9	-
02.09.2023	1,48	108,1	107,7	24	0	68,7	57	-
03.09.2023	1,57	121,1	120,7	24	0	68	56,9	-
04.09.2023	1,43	104,7	104,4	24	0	67,7	56,4	-
05.09.2023	1,48	103,9	103,6	24	0	68,3	56,2	-
06.09.2023	1,44	102,1	101,7	24	0	68,3	56,2	-
07.09.2023	1,47	104,4	104,2	24	0	68,3	56,3	-
08.09.2023	1,47	107,6	107,2	24	0	68	56,3	-
09.09.2023	1,45	105,7	105,4	24	0	68,1	56,4	-
10.09.2023	1,57	110,9	110,5	24	0	68,6	56,5	-
11.09.2023	1,41	100,9	100,6	24	0	67,1	56,3	-
12.09.2023	1,23	92,4	92,1	24	0	67,6	57,8	-
13.09.2023	1,34	95,7	95,4	24	0	67,9	55,3	-
14.09.2023	1,51	106,3	105,9	24	0	68,8	56,6	-
15.09.2023	1,43	105	104,6	24	0	68,3	56,6	-
16.09.2023	1,44	109,4	109	24	0	67,9	56,6	-
17.09.2023	1,6	115,9	115,5	24	0	68,5	56,8	-
18.09.2023	1,5	108	107,6	24	0	68,8	56,9	-
19.09.2023	1,47	103,5	103,2	23,99	128	68	56,2	-
20.09.2023	1,5	112,5	112,1	24	0	68,1	56,7	-
21.09.2023	1,54	115,8	115,5	24	0	68,1	56,8	-
22.09.2023	1,49	111,3	111	24	0	68,4	56,9	-
23.09.2023	1,48	106,6	106,3	24	0	68,9	57,1	-
Итого:	44,21	3300,6	3288,5	743,98	0	0	0	0
Гкал	38,02							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2023	22843,98	1008016,3	1002913,8	118538,71
23.09.2023	22888,19	1011316,9	1006202,3	119282,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:04:27