

#23225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2022 | 1,75 | 121,9 | 121,6 | 24 | 0 | 68,3 | 56,1 | - |
| 25.09.2022 | 1,81 | 136,9 | 136,3 | 24 | 0 | 67,8 | 56,2 | - |
| 26.09.2022 | 1,81 | 129,3 | 128,9 | 24 | 0 | 68,1 | 56,1 | - |
| 27.09.2022 | 1,77 | 132,3 | 131,9 | 24 | 0 | 67,6 | 56,1 | - |
| 28.09.2022 | 1,8 | 133,5 | 133,2 | 24 | 0 | 67,7 | 56,1 | - |
| 29.09.2022 | 1,82 | 143,8 | 143,2 | 24 | 0 | 67 | 56,1 | - |
| 30.09.2022 | 1,81 | 135,6 | 135 | 24 | 0 | 67,7 | 56,2 | - |
| 01.10.2022 | 1,81 | 135,8 | 135,3 | 24 | 0 | 67,6 | 56,2 | - |
| 02.10.2022 | 1,94 | 137,7 | 137,2 | 24 | 0 | 68,4 | 56,3 | - |
| 03.10.2022 | 1,85 | 138,2 | 137,7 | 24 | 0 | 67,9 | 56,3 | - |
| 04.10.2022 | 1,84 | 155,9 | 155,4 | 24 | 0 | 66,6 | 56,2 | - |
| Итого: | 20,01 | 1500,9 | 1495,7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,208 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 21156,75 | 930626,1 | 925906,4 | 110543,8 |
| 04.10.2022 | 21176,76 | 932127 | 927402,1 | 110807,8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 13.10.2022 13:51:38 |