

#23209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2021	4,89	357	354,9	24	0	67,3	54,8	-
02.10.2021	4,83	329	327,4	24	0	67,5	54,3	-
03.10.2021	4,77	291,2	289,9	24	0	68,6	54,1	-
04.10.2021	4,42	294,8	293,3	24	0	67,5	54	-
05.10.2021	4,37	319,5	317,9	24	0	66,9	54,6	-
06.10.2021	4,48	310,2	308,7	24	0	67,1	54,2	-
07.10.2021	5,29	362,8	360,8	24	0	67,4	54,5	-
08.10.2021	5,89	410,1	407,9	24	0	67,8	55,2	-
09.10.2021	5,7	368,8	366,8	24	0	68,8	55	-
10.10.2021	7,39	559,2	556,5	24	0	69,3	57,9	-
11.10.2021	7,17	562,4	560,4	24	0	68,8	57,8	-
12.10.2021	6,16	430	428,5	24	0	68,3	55,5	-
13.10.2021	6,37	427,2	425,7	24	0	68	55	-
14.10.2021	5,61	322,9	321,9	24	0	69,2	53,8	-
15.10.2021	5,42	342,1	340,7	24	0	68	54	-
16.10.2021	5,69	351,3	349,9	24	0	68,1	53,9	-
17.10.2021	5,96	385,7	384,4	24	0	67,6	54	-
18.10.2021	6,32	408,6	407	24	0	68,1	54,6	-
19.10.2021	5,8	342,8	341,7	24	0	68,4	53,4	-
20.10.2021	3,82	267,4	266,3	24	0	68,1	55,2	-
21.10.2021	4,41	293,9	293	24	0	68,1	54,9	-
22.10.2021	6,57	409,5	408,2	24	0	68	54,1	-
23.10.2021	6,59	432,9	431,4	24	0	67,7	54,5	-
Итого:	127,92	8579,3	8543,2	552	0	0	0	0
Гкал	110,01							

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
30.09.2021	19334,15	833812,5	829533,9	101951,81
23.10.2021	19462,07	842391,8	838077,1	102503,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:21:23