

#64421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Комфорт-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Эпроновская 20, Калининград
Номер абонента 5361
Порядковый номер 7792
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34895
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	9,51	522,1	519,5	24	0	74,2	58,4	3,5
25.11.2023	10,44	516,5	513,6	24	0	78	60,6	-0,2
26.11.2023	11,01	515,1	512,2	24	0	80	61,7	-2,4
27.11.2023	11,19	490,7	488,2	24	0	81,6	62	-7,5
28.11.2023	11,36	484,6	481,9	24	0	81,8	61,7	-7,3
29.11.2023	11,66	471,3	468,6	24	0	83,5	62,2	-6,5
30.11.2023	11,26	487,9	485,1	24	0	81,1	61,2	-5,4
01.12.2023	10,6	484,7	481,7	24	0	78,7	59,9	-
02.12.2023	10,63	494,9	492	24	0	78,5	60	-
03.12.2023	10,78	507,9	504,9	24	0	78,5	60,2	-
04.12.2023	10,65	506,2	503,7	24	0	78,2	60,1	-
05.12.2023	11,09	477,7	475,8	24	0	81,3	61,4	-
06.12.2023	11,54	489,6	486,9	24	0	82	61,7	-
07.12.2023	11,09	473,4	470,9	24	0	80,4	60,2	-
08.12.2023	10,99	471,5	469,3	23,99	128	81,9	61,9	-
09.12.2023	11,45	489	486,2	24	0	81,6	61,4	-
10.12.2023	10,91	499,2	496,3	24	0	78,7	59,8	-
11.12.2023	10,48	527,1	524	24	0	76,2	59	-
12.12.2023	10,16	561,5	558,7	24	0	74,6	59	-
13.12.2023	10,31	535,1	532,7	24	0	76,4	59,8	-
14.12.2023	10,46	502,9	499,9	24	0	77,8	59,9	-
15.12.2023	9,73	538,7	535,8	24	0	74,1	58,5	-
16.12.2023	8,74	525,3	522,4	24	0	71,2	56,5	-
17.12.2023	8,08	475,8	472,5	24	0	71	55,8	-
18.12.2023	8	482,8	480,3	24	0	70,5	55,9	-
19.12.2023	8,19	498	494,8	24	0	70,7	56,4	-
20.12.2023	8,86	560,9	558,3	24	0	71,2	57,5	-
21.12.2023	8,76	539,4	536,3	24	0	71,5	57,4	-
22.12.2023	9,8	548	545,7	24	0	74,8	59,4	-
23.12.2023	10,14	525,3	522,7	24	0	76,7	60	-
Итого:	307,87	15203,1	15120,9	719,99	0	0	0	0
Гкал	264,766							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2023	23235,97	1029940,1	1024737	120746,69
23.12.2023	23543,84	1045143,2	1039857,9	121466,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 13:15:35