

#129058#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Калининград»
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская музыкальная школа им. Ф. Шопена, МАУ ДО ГО «Город
Горького 113, г.Калининград
4741

Заводской номер счётчика 18062068	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 17.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3091,557	3087,31	4.247	1.014

Подпись исполнителя



#128978#

Отчёт за период с 17.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4741
 Порядковый номер 8206
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 18062068
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,7	0,25	0
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	23	0,25	0
20.04.2025	-	0	0	0	0	0,003	0	0	0,003	24	0	22,8	22,6	0,25	0
21.04.2025	-	0	0	0	0	0,002	0	0	0,002	24	0	22,2	21,9	0,25	0
22.04.2025	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	0	21,7	21,4	0,25	0
23.04.2025	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	0	21,2	20,9	0,25	0
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,7	0,25	0
25.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20	0,25	0
26.04.2025	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	0	19,8	19,6	0,25	0
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	19,3	0,25	0
28.04.2025	-	0	0	0	0	0,002	0	0	0,002	24	0	19,2	18,9	0,25	0
29.04.2025	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	0	19,2	19	0,25	0
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	18,8	0,24	0
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,7	0,24	0
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,7	0,25	0
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,6	0,24	0
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	18,8	18,5	0,24	0
05.05.2025	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	0	18,3	18,1	0,24	0
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,1	17,9	0,24	0
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,8	0,24	0
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,6	0,24	0
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17,4	0,24	0
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	17,3	0,24	0
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	17,3	0,24	0
12.05.2025	-	0	0	0	0	0,003	0	0	0,003	24	0	17,3	17,2	0,24	0
13.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	17,2	0,24	0
14.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	17,4	0,24	0
15.05.2025	-	0	0	0	0	0,001	0	0	0,001	24	0	17,4	17,2	0,24	0
16.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	17,1	0,24	0
17.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	17,2	0,24	0
18.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	17,2	0,24	0
19.05.2025	-	1,205	0	9,444	0	0	9,244	0	0	24	0	68,3	37,2	0,28	0
20.05.2025	-	3,041	0	23,853	0	0	23,318	0	0	24	0	70,6	39,5	0,35	0
Итого:	-	4,246	0	33,297	0	0,016	32,562	0	0,016	791	1	22,23	20,15	0,25	0

Общее время работы системы 792 час.

Период нормальной работы системы 791 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2025	3087,31	30688,95	0	1,917	29933,65	0	1,901	28356	1798
20.05.2025	3091,557	30722,246	0	1,933	29966,211	0	1,917	29147	1799

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения