

#134160#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.05.2025 по 24.06.2025

Потребитель
Калининград»
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская музыкальная школа им. Ф. Шопена, МАУ ДО ГО «Город
Горького 113, г.Калининград
4741

Заводской номер счётчика 18062068	Показания прибора, ГДж 24.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 17.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3114,381	3087,311	27.07	6.466

Подпись исполнителя _____

#134159#

Отчёт за период с 17.05.2025 по 24.06.2025.

Номер абонента 4741
 Порядковый номер 8206
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 18062068
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
18.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	17,2	0,24	0
19.05.2025	-	1,205	0	9,444	0	0	9,244	0	0	24	0	68,3	37,2	0,24	0
20.05.2025	-	3,041	0	23,853	0	0	23,318	0	0	24	0	70,6	39,5	0,35	0
21.05.2025	-	2,635	0	20,367	0	0	19,92	0	0	24	0	69,8	38,3	0,36	0
22.05.2025	-	2,537	0	19,721	0	0	19,29	0	0	24	0	69,7	38,4	0,36	0
23.05.2025	-	2,532	0	19,829	0	0	19,397	0	0	24	0	69,5	38,4	0,36	0
24.05.2025	-	2,475	0	19,463	0	0	19,037	0	0	24	0	69,8	38,8	0,36	0
25.05.2025	-	2,308	0	18,186	0	0	17,79	0	0	24	0	69,4	38,5	0,36	0
26.05.2025	-	2,306	0	18,18	0	0	17,785	0	0	24	0	69,4	38,5	0,36	0
27.05.2025	-	2,2	0	17,555	0	0	17,177	0	0	24	0	69,1	38,6	0,36	0
28.05.2025	-	1,525	0	12,135	0	0	11,874	0	0	24	0	69	38,4	0,34	0
29.05.2025	-	0,149	0	1,84	0	0,003	1,818	0	0,003	24	0	50,3	30,8	0,3	0
30.05.2025	-	0,156	0	1,839	0	0,001	1,817	0	0,001	24	0	50,6	30,2	0,3	0
31.05.2025	-	0,154	0	1,895	0	0	1,873	0	0	24	0	49,2	29,5	0,29	0
01.06.2025	-	0,156	0	1,829	0	0	1,807	0	0	24	0	50,4	29,8	0,3	0
02.06.2025	-	0,157	0	1,842	0	0	1,821	0	0	24	0	50,4	29,8	0,3	0
03.06.2025	-	0,157	0	1,842	0	0	1,82	0	0	24	0	50,3	29,8	0,3	0
04.06.2025	-	0,153	0	1,831	0	0	1,809	0	0	24	0	50,2	30,1	0,3	0
05.06.2025	-	0,15	0	1,816	0	0,001	1,795	0	0,001	24	0	50,2	30,3	0,3	0
06.06.2025	-	0,152	0	1,814	0	0	1,793	0	0	24	0	50,4	30,2	0,3	0
07.06.2025	-	0,152	0	1,812	0	0	1,791	0	0	24	0	50,3	30,2	0,3	0
08.06.2025	-	0,153	0	1,833	0	0	1,812	0	0	24	0	50,1	30,1	0,3	0
09.06.2025	-	0,159	0	1,858	0	0,003	1,836	0	0,003	24	0	50,2	29,6	0,3	0
10.06.2025	-	0,163	0	1,898	0	0	1,876	0	0	24	0	50,3	29,6	0,3	0
11.06.2025	-	0,167	0	1,919	0	0	1,896	0	0	24	0	50,6	29,7	0,3	0
12.06.2025	-	0,169	0	1,922	0	0	1,899	0	0	24	0	50,7	29,5	0,3	0
13.06.2025	-	0,168	0	1,895	0	0	1,872	0	0	24	0	50,8	29,4	0,31	0
14.06.2025	-	0,166	0	1,88	0	0	1,857	0	0	24	0	50,7	29,3	0,31	0
15.06.2025	-	0,159	0	1,814	0	0	1,793	0	0	24	0	50,2	29	0,3	0
16.06.2025	-	0,156	0	1,807	0	0	1,786	0	0	24	0	49,8	28,9	0,3	0
17.06.2025	-	0,161	0	1,834	0	0	1,813	0	0	24	0	50	28,9	0,3	0
18.06.2025	-	0,161	0	1,856	0	0	1,834	0	0	24	0	50	29	0,3	0
19.06.2025	-	0,163	0	1,901	0	0	1,88	0	0	24	0	49,1	28,4	0,29	0
20.06.2025	-	0,166	0	1,861	0	0	1,839	0	0	24	0	50,1	28,6	0,3	0
21.06.2025	-	0,164	0	1,841	0	0	1,819	0	0	24	0	50,4	28,9	0,3	0
22.06.2025	-	0,162	0	1,826	0	0	1,804	0	0	24	0	50,4	28,9	0,3	0
23.06.2025	-	0,162	0	1,829	0	0	1,808	0	0	24	0	50,3	29	0,3	0
24.06.2025	-	0,169	0	1,877	0	0	1,854	0	0	24	0	50,3	28,5	0,3	0
Итого:	-	27,068	0	228,744	0	0,008	224,254	0	0,008	912	0	54,4	31,52	0,31	0

Общее время работы системы 912 час.

Период нормальной работы системы 912 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.05.2025	3087,311	30688,95	0	1,933	29933,65	0	1,917	29075	1799
24.06.2025	3114,381	30917,694	0	1,941	30157,906	0	1,925	29987	1799

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения