

#134162#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 18.06.2025

Потребитель
Калининград»
Адрес потребителя
Абонентский номер


Детская музыкальная школа им. Ф. Шопена, МАУ ДО ГО «Город
Горького 113, г.Калининград
4741

Заводской номер счётчика 18062068	Показания прибора, ГДж 18.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3113,395	3091,557	21.838	5.216

Подпись исполнителя _____



по вх. 9989 от 20.05.25
вне отв.
с 19.06.25 поверка
19.06-20.06 - по фирменн.



#134161#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 18.06.2025.

Номер абонента 4741
 Порядковый номер 8206
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 18062068
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	2,635	0	20,367	0	0	19,92	0	0	24	0	69,8	38,3	0,36	0
22.05.2025	-	2,537	0	19,721	0	0	19,29	0	0	24	0	69,7	38,4	0,36	0
23.05.2025	-	2,532	0	19,829	0	0	19,397	0	0	24	0	69,5	38,4	0,36	0
24.05.2025	-	2,475	0	19,463	0	0	19,037	0	0	24	0	69,8	38,8	0,36	0
25.05.2025	-	2,308	0	18,186	0	0	17,79	0	0	24	0	69,4	38,5	0,36	0
26.05.2025	-	2,306	0	18,18	0	0	17,785	0	0	24	0	69,4	38,5	0,36	0
27.05.2025	-	2,2	0	17,555	0	0	17,177	0	0	24	0	69,1	38,6	0,36	0
28.05.2025	-	1,525	0	12,135	0	0	11,874	0	0	24	0	69	38,4	0,34	0
29.05.2025	-	0,149	0	1,84	0	0,003	1,818	0	0,003	24	0	50,3	30,8	0,3	0
30.05.2025	-	0,156	0	1,839	0	0,001	1,817	0	0,001	24	0	50,6	30,2	0,3	0
31.05.2025	-	0,154	0	1,895	0	0	1,873	0	0	24	0	49,2	29,5	0,29	0
01.06.2025	-	0,156	0	1,829	0	0	1,807	0	0	24	0	50,4	29,8	0,3	0
02.06.2025	-	0,157	0	1,842	0	0	1,821	0	0	24	0	50,4	29,8	0,3	0
03.06.2025	-	0,157	0	1,842	0	0	1,82	0	0	24	0	50,3	29,8	0,3	0
04.06.2025	-	0,153	0	1,831	0	0	1,809	0	0	24	0	50,2	30,1	0,3	0
05.06.2025	-	0,15	0	1,816	0	0,001	1,795	0	0,001	24	0	50,2	30,3	0,3	0
06.06.2025	-	0,152	0	1,814	0	0	1,793	0	0	24	0	50,4	30,2	0,3	0
07.06.2025	-	0,152	0	1,812	0	0	1,791	0	0	24	0	50,3	30,2	0,3	0
08.06.2025	-	0,153	0	1,833	0	0	1,812	0	0	24	0	50,1	30,1	0,3	0
09.06.2025	-	0,159	0	1,858	0	0,003	1,836	0	0,003	24	0	50,2	29,6	0,3	0
10.06.2025	-	0,163	0	1,898	0	0	1,876	0	0	24	0	50,3	29,6	0,3	0
11.06.2025	-	0,167	0	1,919	0	0	1,896	0	0	24	0	50,6	29,7	0,3	0
12.06.2025	-	0,169	0	1,922	0	0	1,899	0	0	24	0	50,7	29,5	0,3	0
13.06.2025	-	0,168	0	1,895	0	0	1,872	0	0	24	0	50,8	29,4	0,31	0
14.06.2025	-	0,166	0	1,88	0	0	1,857	0	0	24	0	50,7	29,3	0,31	0
15.06.2025	-	0,159	0	1,814	0	0	1,793	0	0	24	0	50,2	29	0,3	0
16.06.2025	-	0,156	0	1,807	0	0	1,786	0	0	24	0	49,8	28,9	0,3	0
17.06.2025	-	0,161	0	1,834	0	0	1,813	0	0	24	0	50	28,9	0,3	0
18.06.2025	-	0,161	0	1,856	0	0	1,834	0	0	24	0	50	29	0,3	0
Итого:	-	21,836	0	184,312	0	0,008	180,688	0	0,008	696	0	55,57	32,12	0,32	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3091,557	30722,246	0	1,933	29966,211	0	1,917	29147	1799
18.06.2025	3113,395	30906,559	0	1,941	30146,9	0	1,925	29843	1799

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения