

#121623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Экватор, ООО

Челнокова 11, Калининград

4960

5528

ТЭМ-104

1560259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	3,064	86,091	85,32	83,724	84,594	24	24	0	0	79,5	43	9	5,1	-
22.02.2025	2,757	81,46	80,912	79,394	80,279	24	24	0	0	76	41,4	9	5,1	-
23.02.2025	2,736	83,585	83,087	81,534	82,445	24	24	0	0	74,6	41,2	9	5,1	-
24.02.2025	2,271	72,522	72,223	70,857	71,7	24	24	0	0	72	40	9	5,1	-
25.02.2025	2,513	82,56	82,229	80,715	81,64	24	24	0	0	70,9	39,8	9	5,1	-
26.02.2025	2,099	68,642	68,401	67,13	67,93	24	24	0	0	70,3	39,1	9	5,1	-
27.02.2025	1,937	62,756	62,6	61,385	62,183	24	24	0	0	70	38,6	9	5,1	-
28.02.2025	2,398	80,117	79,793	78,355	79,225	24	24	0	0	70,3	39,8	9	5,1	-
01.03.2025	2,558	81,318	80,801	79,442	80,214	24	24	0	0	72,2	40	9	5,1	-
02.03.2025	2,306	74,619	74,263	72,95	73,743	24	24	0	0	70,9	39,4	9	5,1	-
03.03.2025	2,134	69,513	69,269	67,979	68,793	24	24	0	0	70,4	39,1	9	5,1	-
04.03.2025	1,89	61,282	61,044	59,942	60,637	24	24	0	0	70	38,6	9	5,1	-
05.03.2025	1,569	51,668	51,542	50,549	51,193	24	24	0	0	69,7	38,8	9	5,1	-
06.03.2025	1,341	45,634	45,578	44,655	45,259	24	24	0	0	69,3	39,4	9	5,1	-
07.03.2025	1,351	46,062	46,023	45,074	45,7	24	24	0	0	69,3	39,4	9	5,1	-
08.03.2025	1,335	46,23	46,181	45,237	45,847	24	24	0	0	69,4	39,9	9	5,1	-
09.03.2025	1,316	45,874	45,864	44,887	45,526	24	24	0	0	69,5	40,2	9	5,1	-
10.03.2025	1,022	37,983	38,048	37,178	37,749	24	24	0	0	68,9	41,5	9	5,1	-
11.03.2025	1,95	65,7	65,333	64,272	64,872	24	24	0	0	69,8	39,5	9	5,1	-
12.03.2025	1,811	60,206	60,092	58,896	59,676	24	24	0	0	69,9	39,2	9	5,1	-
13.03.2025	1,805	59,596	59,5	58,259	59,065	24	24	0	0	71	40,1	9	5,1	-
14.03.2025	2,094	66,075	65,826	64,531	65,341	24	24	0	0	72,7	40,3	9	5,1	-
15.03.2025	2,41	73,354	72,953	71,585	72,414	24	24	0	0	73,9	40,3	9	5,1	-
16.03.2025	2,343	72,353	71,976	70,617	71,437	24	24	0	0	73,7	40,6	9	5,1	-
17.03.2025	2,597	80,834	80,288	78,849	79,646	24	24	0	0	74,7	41,8	9	5,1	-
18.03.2025	2,218	71,096	70,779	69,458	70,26	24	24	0	0	72,1	40,2	9	5,1	-
19.03.2025	2,007	66,152	65,959	64,689	65,493	24	24	0	0	70,5	39,5	9	5,1	-
20.03.2025	1,555	53,29	53,307	52,129	52,917	24	24	0	0	69,9	40,2	9	5,1	-
Итого:	57,387	1846,572	1839,191	1804,272	1825,778	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,387													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	297,15	9936,03	9921,341	9707,165	9843,092	4715,26	0
20.03.2025	354,536	11782,603	11760,531	11511,438	11668,869	5387,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:10:13