

#22647#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Экватор, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Номер абонента 4960
Порядковый номер 5528
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	1,64	55,055	55,34	53,871	54,953	24	24	0	0	69,4	39	9	5,1	5,5
22.03.2023	1,339	45,234	45,805	44,27	45,488	24	24	0	0	69,1	39	9	5,1	5,5
23.03.2023	1,19	41,613	42,188	40,73	41,879	24	24	0	0	68,9	39,8	9	5,1	10,6
24.03.2023	1,115	40,055	40,652	39,203	40,34	24	24	0	0	68,9	40,5	9	5,1	9,5
25.03.2023	1,336	45,453	45,965	44,484	45,641	24	24	0	0	69,1	39,1	9	5,1	7,8
26.03.2023	1,588	51,73	52,035	50,617	51,688	24	24	0	0	69,5	38,2	9	5,1	6
27.03.2023	2,132	63,18	63,238	61,688	62,812	24	24	0	0	73	38,5	9	5,1	2,1
28.03.2023	2,269	62,723	62,703	61,125	62,258	24	24	0	0	76,4	39,3	9	5,1	-1,5
29.03.2023	1,709	53,465	53,852	52,242	53,477	24	24	0	0	71,6	39	9	5,1	1,7
30.03.2023	1,215	42,039	42,711	41,148	42,406	24	24	0	0	69	39,5	9	5,1	7,1
31.03.2023	1,2	41,504	42,098	40,617	41,793	24	24	0	0	69,1	39,6	9	5,1	8,9
01.04.2023	1,789	57,305	57,516	56,051	57,133	24	24	0	0	70,1	38,2	9	5,1	5,2
02.04.2023	1,866	59,516	59,676	58,207	59,281	24	24	0	0	70,3	38,3	9	5,1	3,9
03.04.2023	1,921	57,191	57,391	55,84	56,996	24	24	0	0	73,1	38,8	9	5,1	1,7
04.04.2023	1,803	55,66	55,883	54,367	55,488	24	24	0	0	72,5	39,4	9	5,1	-0,1
05.04.2023	1,886	58,914	59,07	57,578	58,668	24	24	0	0	71,5	38,8	9	5,1	1
06.04.2023	1,707	55,574	55,809	54,355	55,426	23	23	0	0	70,1	38,8	9	5,1	2,3
07.04.2023	0,923	35,699	36,484	34,945	36,18	24	24	0	0	68,7	42,4	9	5,1	9,6
08.04.2023	0,995	37,508	38,156	36,723	37,848	24	24	0	0	68,5	41,5	9	5,1	10,3
09.04.2023	1,008	37,422	38,133	36,629	37,832	24	24	0	0	68,7	41,3	9	5,1	8,2
10.04.2023	0,937	35,406	36,148	34,664	35,863	24	24	0	0	68,4	41,5	9	5,1	7,9
11.04.2023	0,518	25,203	26,043	24,688	25,773	24	24	0	0	67,8	46,8	9	5,1	10
12.04.2023	0,473	24,41	25,262	23,91	24,988	24	24	0	0	67,6	47,9	9	5,1	11,3
13.04.2023	0,489	24,547	25,344	24,039	25,078	24	24	0	0	67,8	47,6	9	5,1	9,5
14.04.2023	0,498	25,332	26,18	24,809	25,898	24	24	0	0	67,8	47,8	9	5,1	11
15.04.2023	0,66	29,312	30,16	28,703	29,871	24	24	0	0	68,3	45,4	9	5,1	10,4
16.04.2023	0,83	31,473	32,305	30,812	32,043	24	24	0	0	68,6	41,7	9	5,1	6,1
17.04.2023	0,46	23,758	24,652	23,27	24,387	24	24	0	0	67,6	47,8	9	5,1	7,2
18.04.2023	0,46	24,25	25,105	23,762	24,844	24	24	0	0	66,8	47,6	9	5,1	9,5
19.04.2023	0,452	23,848	24,695	23,371	24,434	24	24	0	0	66,9	47,6	9	5,1	-
20.04.2023	0,422	23,672	24,531	23,203	24,266	24	24	0	0	66,4	48,2	9	5,1	-
Итого:	36,83	1288,051	1305,13	1259,921	1295,032	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,83													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	1234,374	53880,805	53548,617	52635,031	52941,246	23434,36	0
20.04.2023	1271,206	55168,855	54853,746	53894,953	54236,277	24177,36	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:14:10