

#297254#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Экватор, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Номер абонента 4960
Порядковый номер 5528
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNар, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNар, °C
21.03.2026	1,183	43,711	43,723	42,738	43,34	24	24	0	0	70,8	43,2	9	5,1	-
22.03.2026	1,092	40,672	40,629	39,766	40,277	24	24	0	0	70,7	43,3	9	5,1	-
23.03.2026	0,981	37,391	37,277	36,566	36,941	24	24	0	0	70,4	43,7	9	5,1	-
24.03.2026	0,952	35,988	35,867	35,191	35,547	24	24	0	0	70,5	43,6	9	5,1	-
25.03.2026	0,98	36,844	36,688	36,027	36,371	24	24	0	0	70,4	43,2	9	5,1	-
26.03.2026	1,193	42,176	42,164	41,238	41,82	24	24	0	0	70,8	42	9	5,1	-
27.03.2026	1,329	47,758	47,824	46,695	47,422	24	24	0	0	70,8	42,5	9	5,1	-
28.03.2026	1,229	44,844	44,883	43,836	44,496	24	24	0	0	71	43,1	9	5,1	-
29.03.2026	1,175	42,582	42,59	41,633	42,23	24	24	0	0	70,7	42,6	9	5,1	-
30.03.2026	1,11	41,039	40,984	40,129	40,629	24	24	0	0	70,7	43,1	9	5,1	-
31.03.2026	1,259	44,871	44,969	43,871	44,598	24	24	0	0	70,7	42,1	9	5,1	-
01.04.2026	1,28	45,34	45,402	44,324	45,031	24	24	0	0	71	42,2	9	5,1	-
02.04.2026	1,171	42,602	42,66	41,656	42,301	23	23	0	0	70,6	42,6	9	5,1	-
03.04.2026	1,311	45,578	45,656	44,562	45,293	24	24	0	0	70,8	41,5	9	5,1	-
04.04.2026	1,264	45,73	45,789	44,719	45,406	24	24	0	0	70,5	42,3	9	5,1	-
05.04.2026	1,203	43,43	43,461	42,465	43,098	24	24	0	0	70,8	42,5	9	5,1	-
06.04.2026	1,384	47,098	47,266	46,059	46,91	24	24	0	0	70,5	40,5	9	5,1	-
07.04.2026	1,556	51,582	51,75	50,426	51,367	24	24	0	0	71	40,2	9	5,1	-
08.04.2026	1,654	56,59	56,852	55,32	56,406	24	24	0	0	70,9	41,1	9	5,1	-
09.04.2026	1,558	51,742	52,035	50,578	51,645	24	24	0	0	71,3	40,5	9	5,1	-
10.04.2026	1,412	49,449	49,641	48,344	49,242	24	24	0	0	70,9	41,8	9	5,1	-
11.04.2026	1,237	44,254	44,27	43,266	43,898	24	24	0	0	70,9	42,4	9	5,1	-
12.04.2026	1,042	37,902	37,887	37,062	37,57	24	24	0	0	70,4	42,4	9	5,1	-
13.04.2026	1,152	40,469	40,516	39,57	40,188	24	24	0	0	70,8	41,8	9	5,1	-
14.04.2026	1,066	39,543	39,602	38,688	39,273	24	24	0	0	69,6	42,1	9	5,1	-
15.04.2026	1,148	54,664	54,652	53,652	54,191	23,9	23,9	0	0	63,8	42,5	9	5,1	-
16.04.2026	1,411	47,82	47,891	46,758	47,531	24	24	0	0	70,8	40,6	9	5,1	-
17.04.2026	1,555	50,5	50,719	49,363	50,352	24	24	0	0	71,1	39,6	9	5,1	-
18.04.2026	1,205	43,5	43,59	42,535	43,223	24	24	0	0	70,7	42,4	9	5,1	-
19.04.2026	1,066	39,633	39,68	38,754	39,336	24	24	0	0	70,5	43,1	9	5,1	-
20.04.2026	1,314	45,516	45,664	44,508	45,305	24	24	0	0	70,7	41,2	9	5,1	-
Итого:	38,472	1380,818	1382,581	1350,299	1371,237	742,9	742,9	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,472													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.03.2026	794,806	36251,734	36241,035	35369,766	35774,398	14146,5	0
20.04.2026	833,279	37632,551	37623,613	36720,066	37145,637	14889,4	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:04:14