

#84439#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Экватор, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Номер абонента 4960
Порядковый номер 5528
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2024 | 0,542 | 24,359 | 24,164 | 23,859 | 23,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 44,9 | 9 | 5,1 | 3,7 |
| 22.04.2024 | 0,957 | 34,797 | 34,492 | 34,055 | 34,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 41,1 | 9 | 5,1 | 3,1 |
| 23.04.2024 | 1,537 | 51,672 | 50,977 | 50,516 | 50,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 40,5 | 9 | 5,1 | 2,9 |
| 24.04.2024 | 1,481 | 47,438 | 46,938 | 46,422 | 46,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 37,5 | 9 | 5,1 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 1,187 | 40,422 | 40,039 | 39,57 | 39,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 38,9 | 9 | 5,1 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 0,568 | 24,281 | 24,031 | 23,766 | 23,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 44,6 | 9 | 5,1 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 0,435 | 21,188 | 20,805 | 20,75 | 20,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 47 | 9 | 5,1 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 0,25 | 16,133 | 15,633 | 15,812 | 15,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 50,9 | 9 | 5,1 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 0,271 | 16,781 | 16,188 | 16,445 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 50,1 | 9 | 5,1 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 0,206 | 14,641 | 13,945 | 14,352 | 13,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 52 | 9 | 5,1 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 0,188 | 13,93 | 13,141 | 13,656 | 12,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 52,3 | 9 | 5,1 | - |
| 02.05.2024 | 0,197 | 14,023 | 13,117 | 13,75 | 12,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,8 | 9 | 5,1 | - |
| 03.05.2024 | 0,192 | 13,75 | 12,836 | 13,484 | 12,672 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,8 | 9 | 5,1 | - |
| 04.05.2024 | 0,215 | 14,203 | 13,266 | 13,914 | 13,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 51,3 | 9 | 5,1 | - |
| 05.05.2024 | 0,196 | 13,062 | 12,102 | 12,797 | 11,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 51,5 | 9 | 5,1 | - |
| 06.05.2024 | 0,256 | 15,086 | 14,133 | 14,805 | 13,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| 07.05.2024 | 0,415 | 20,195 | 19,992 | 19,789 | 19,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 45,9 | 9 | 5,1 | - |
| 08.05.2024 | 0,43 | 20,586 | 20,453 | 20,172 | 20,258 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 09.05.2024 | 0,319 | 17,492 | 17,352 | 17,148 | 17,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 48 | 9 | 5,1 | - |
| 10.05.2024 | 0,409 | 19,633 | 19,453 | 19,234 | 19,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 11.05.2024 | 0,448 | 21,164 | 21,141 | 20,734 | 20,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 12.05.2024 | 0,339 | 17,828 | 17,734 | 17,477 | 17,555 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 13.05.2024 | 0,298 | 16,812 | 16,672 | 16,484 | 16,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 48,4 | 9 | 5,1 | - |
| 14.05.2024 | 0,223 | 14,766 | 14,5 | 14,469 | 14,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 50,9 | 9 | 5,1 | - |
| 15.05.2024 | 0,196 | 14,125 | 13,758 | 13,852 | 13,586 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 51,7 | 9 | 5,1 | - |
| 16.05.2024 | 0,209 | 14,555 | 14,102 | 14,266 | 13,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,5 | 9 | 5,1 | - |
| 17.05.2024 | 0,199 | 14,312 | 13,711 | 14,031 | 13,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,9 | 9 | 5,1 | - |
| 18.05.2024 | 0,197 | 13,812 | 13,102 | 13,547 | 12,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,6 | 9 | 5,1 | - |
| 19.05.2024 | 0,18 | 13,617 | 12,812 | 13,352 | 12,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 52 | 9 | 5,1 | - |
| 20.05.2024 | 0,235 | 15,758 | 14,891 | 15,445 | 14,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 51,1 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 12,775 | 610,421 | 595,48 | 597,953 | 589,567 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,775 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.04.2024 | 1692,101 | 69870,219 | 69228,586 | 68256,039 | 68488,922 | 32960,8 | 0 |
| 20.05.2024 | 1704,875 | 70480,641 | 69824,062 | 68853,992 | 69078,484 | 33680,8 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 16:18:18