

#134083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Экватор, ООО

Челнокова 11, Калининград

4960

5528

ТЭМ-104

1560259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,221	15,592	15,614	15,292	15,427	24	24	0	0	65,3	50,9	9	5,1	-
22.05.2025	0,249	16,772	16,844	16,448	16,644	24	24	0	0	65,6	50,5	9	5,1	-
23.05.2025	0,258	17,124	17,218	16,791	17,015	24	24	0	0	65,6	50,3	9	5,1	-
24.05.2025	0,269	17,289	17,342	16,951	17,139	24	24	0	0	66	50,1	9	5,1	-
25.05.2025	0,248	16,503	16,588	16,183	16,392	24	24	0	0	65,7	50,4	9	5,1	-
26.05.2025	0,247	16,849	16,972	16,522	16,769	24	24	0	0	65,5	50,6	9	5,1	-
27.05.2025	0,24	16,592	16,661	16,272	16,463	24	24	0	0	65,3	50,7	9	5,1	-
28.05.2025	0,215	15,72	15,64	15,421	15,449	24	24	0	0	65	51,2	9	5,1	-
29.05.2025	0,251	17,336	17,28	17,003	17,074	24	24	0	0	65,3	50,6	9	5,1	-
30.05.2025	0,28	18,315	18,12	17,963	17,909	24	24	0	0	65,3	49,8	9	5,1	-
31.05.2025	0,271	18,829	18,795	18,472	18,574	24	24	0	0	64,8	50,2	9	5,1	-
01.06.2025	0,254	17,062	17,167	16,73	16,964	24	24	0	0	65,6	50,5	9	5,1	-
02.06.2025	0,212	15,196	15,339	14,905	15,152	24	24	0	0	65,2	51	9	5,1	-
03.06.2025	0,227	16,016	16,145	15,709	15,95	24	24	0	0	65,3	50,9	9	5,1	-
04.06.2025	0,221	15,748	15,81	15,446	15,618	24	24	0	0	65,2	51	9	5,1	-
05.06.2025	0,235	16,506	16,387	16,188	16,189	24	24	0	0	65,3	50,9	9	5,1	-
06.06.2025	0,256	17,051	17,088	16,719	16,885	24	24	0	0	65,7	50,5	9	5,1	-
07.06.2025	0,259	16,94	17,16	16,61	16,958	24	24	0	0	65,8	50,3	9	5,1	-
08.06.2025	0,222	15,729	15,941	15,428	15,75	24	24	0	0	65,1	50,8	9	5,1	-
09.06.2025	0,249	16,379	16,575	16,06	16,38	24	24	0	0	65,8	50,4	9	5,1	-
10.06.2025	0,261	17,058	17,281	16,726	17,078	24	24	0	0	65,8	50,2	9	5,1	-
11.06.2025	0,258	16,932	17,125	16,603	16,923	24	24	0	0	65,7	50,3	9	5,1	-
12.06.2025	0,252	16,579	16,733	16,257	16,536	24	24	0	0	65,8	50,3	9	5,1	-
13.06.2025	0,225	15,237	15,4	14,94	15,217	24	24	0	0	65,7	50,7	9	5,1	-
14.06.2025	0,207	14,513	14,604	14,234	14,428	24	24	0	0	65,3	50,9	9	5,1	-
15.06.2025	0,209	14,697	14,741	14,414	14,562	24	24	0	0	65,3	50,9	9	5,1	-
16.06.2025	0,23	15,85	15,978	15,545	15,787	24	24	0	0	65,4	50,7	9	5,1	-
17.06.2025	0,236	15,688	15,853	15,383	15,664	24	24	0	0	65,7	50,5	9	5,1	-
18.06.2025	0,219	15,237	15,379	14,944	15,195	24	24	0	0	65,3	50,8	9	5,1	-
19.06.2025	0,244	18,376	18,568	18,034	18,347	24	24	0	0	64,1	50,7	9	5,1	-
20.06.2025	0,24	16,83	16,977	16,51	16,774	24	24	0	0	65	50,6	9	5,1	-
Итого:	7,465	510,545	513,325	500,703	507,212	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,465													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	397,358	13554,43	13528,417	13246,309	13421,116	6849,5	0
20.06.2025	404,824	14064,974	14041,74	13747,012	13928,328	7593,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:25:19