

#142539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Экватор, ООО

Челнокова 11, Калининград

4960

5528

ТЭМ-104

1560259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,196	14,267	14,38	13,993	14,204	24	24	0	0	65,1	51,2	9	5,1	-
22.06.2025	0,19	13,986	14,084	13,722	13,913	24	24	0	0	64,9	51,1	9	5,1	-
23.06.2025	0,224	15,608	15,748	15,309	15,56	24	24	0	0	65,3	50,7	9	5,1	-
24.06.2025	0,235	16,478	16,633	16,163	16,434	24	24	0	0	65,1	50,7	9	5,1	-
25.06.2025	0,212	14,807	14,909	14,521	14,73	24	24	0	0	65,3	50,8	9	5,1	-
26.06.2025	0,189	13,931	14,023	13,666	13,853	24	24	0	0	64,9	51,1	9	5,1	-
27.06.2025	0,221	15,207	15,319	14,914	15,136	24	24	0	0	65,4	50,7	9	5,1	-
28.06.2025	0,228	15,764	15,894	15,462	15,704	24	24	0	0	65,2	50,6	9	5,1	-
29.06.2025	0,22	14,948	15,053	14,659	14,874	24	24	0	0	65,4	50,5	9	5,1	-
30.06.2025	0,192	14,081	14,188	13,815	14,017	24	24	0	0	64,7	50,9	9	5,1	-
01.07.2025	0,196	14,335	14,437	14,062	14,262	24	24	0	0	64,9	51	9	5,1	-
02.07.2025	0,196	14,204	14,308	13,933	14,133	24	24	0	0	65,2	51,2	9	5,1	-
03.07.2025	0,21	14,642	14,744	14,359	14,566	24	24	0	0	65,4	50,9	9	5,1	-
04.07.2025	0,214	14,726	14,832	14,442	14,654	24	24	0	0	65,3	50,6	9	5,1	-
05.07.2025	0,218	14,991	15,083	14,702	14,904	24	24	0	0	65,4	50,6	9	5,1	-
06.07.2025	0,192	14,024	14,086	13,757	13,914	24	24	0	0	65,1	51,2	9	5,1	-
07.07.2025	0,218	14,922	15,011	14,633	14,83	24	24	0	0	65,6	50,8	9	5,1	-
08.07.2025	0,211	14,67	14,758	14,388	14,581	24	24	0	0	65,3	50,8	9	5,1	-
09.07.2025	0,217	14,926	15,012	14,638	14,832	24	24	0	0	65,5	50,8	9	5,1	-
10.07.2025	0,256	16,636	16,774	16,311	16,577	24	24	0	0	65,8	50,2	9	5,1	-
11.07.2025	0,229	15,433	15,531	15,133	15,346	24	24	0	0	65,7	50,7	9	5,1	-
12.07.2025	0,218	14,971	15,054	14,683	14,874	24	24	0	0	65,4	50,7	9	5,1	-
13.07.2025	0,198	14,201	14,255	13,928	14,081	24	24	0	0	65,3	51,1	9	5,1	-
14.07.2025	0,215	14,941	15,004	14,653	14,823	24	24	0	0	65,5	50,9	9	5,1	-
15.07.2025	0,217	14,887	14,949	14,598	14,771	24	24	0	0	65,6	50,8	9	5,1	-
16.07.2025	0,222	16,038	16,14	15,736	15,946	24	24	0	0	64,7	50,7	9	5,1	-
17.07.2025	0,218	16,472	16,584	16,165	16,385	24	24	0	0	64,2	50,7	9	5,1	-
18.07.2025	0,222	16,528	16,651	16,219	16,452	24	24	0	0	64,4	50,8	9	5,1	-
19.07.2025	0,225	16,396	16,517	16,087	16,319	24	24	0	0	64,6	50,7	9	5,1	-
20.07.2025	0,183	14,815	14,897	14,542	14,715	24	24	0	0	63,9	51,4	9	5,1	-
Итого:	6,382	451,835	454,858	443,193	449,39	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,382													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	404,824	14064,974	14041,74	13747,012	13928,328	7593,5	0
20.07.2025	411,205	14516,807	14496,597	14190,204	14377,718	8313,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:34:59