

#145408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Экватор, ООО
Челнокова 11, Калининград
4960
5528
ТЭМ-104
1560259
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,195	15,263	15,345	14,979	15,157	24	24	0	0	64,2	51,3	9	5,1	-
22.07.2025	0,226	16,609	16,705	16,295	16,504	24	24	0	0	64,7	50,9	9	5,1	-
23.07.2025	0,235	16,786	16,879	16,468	16,677	24	24	0	0	64,9	50,7	9	5,1	-
24.07.2025	0,209	15,76	15,848	15,464	15,655	24	24	0	0	64,4	51	9	5,1	-
25.07.2025	0,198	14,781	14,842	14,501	14,66	24	24	0	0	64,9	51,3	9	5,1	-
26.07.2025	0,2	15,499	15,578	15,21	15,388	24	24	0	0	64,2	51,2	9	5,1	-
27.07.2025	0,216	15,978	16,062	15,676	15,867	24	24	0	0	64,7	51	9	5,1	-
28.07.2025	0,216	16,105	16,197	15,802	16,002	24	24	0	0	64,5	50,9	9	5,1	-
29.07.2025	0,217	16,151	16,175	15,849	15,979	24	24	0	0	64,5	50,9	9	5,1	-
30.07.2025	0,204	15,364	15,299	15,075	15,112	24	24	0	0	64,6	51,1	9	5,1	-
31.07.2025	0,199	13,988	13,935	13,718	13,766	24	24	0	0	65,5	51,1	9	5,1	-
01.08.2025	0,214	14,805	14,822	14,519	14,644	24	24	0	0	65,5	50,8	9	5,1	-
02.08.2025	0,215	14,936	14,971	14,646	14,79	24	24	0	0	65,5	50,9	9	5,1	-
03.08.2025	0,197	14,563	14,613	14,287	14,436	24	24	0	0	65	51,2	9	5,1	-
04.08.2025	0,219	14,943	14,993	14,652	14,812	24	24	0	0	65,7	50,9	9	5,1	-
05.08.2025	0,22	14,981	15,044	14,689	14,862	24	24	0	0	65,7	50,9	9	5,1	-
06.08.2025	0,215	14,943	15,001	14,654	14,819	24	24	0	0	65,6	51	9	5,1	-
07.08.2025	0,231	15,156	15,222	14,859	15,04	24	24	0	0	66,1	50,6	9	5,1	-
08.08.2025	0,232	15,516	15,591	15,213	15,405	24	24	0	0	65,8	50,6	9	5,1	-
09.08.2025	0,2	14,12	14,176	13,847	14,003	24	24	0	0	65,6	51,2	9	5,1	-
10.08.2025	0,219	15,072	15,135	14,781	14,953	24	24	0	0	65,5	50,7	9	5,1	-
11.08.2025	0,231	16,194	16,284	15,885	16,089	24	24	0	0	65,2	50,7	9	5,1	-
12.08.2025	0,194	14,986	15,045	14,707	14,863	24	24	0	0	64,2	51	9	5,1	-
13.08.2025	0,192	14,736	14,787	14,462	14,607	24	24	0	0	64,3	51,1	9	5,1	-
14.08.2025	0,182	14,232	14,246	13,966	14,071	24	24	0	0	64,3	51,3	9	5,1	-
15.08.2025	0,185	14,696	14,702	14,425	14,521	24	24	0	0	64,1	51,3	9	5,1	-
16.08.2025	0,214	15,657	15,653	15,361	15,466	24	24	0	0	64,6	50,8	9	5,1	-
17.08.2025	0,2	14,993	14,934	14,713	14,753	24	24	0	0	64,4	50,9	9	5,1	-
18.08.2025	0,208	15,402	15,292	15,112	15,108	24	24	0	0	64,5	50,8	9	5,1	-
19.08.2025	0,196	15,033	14,871	14,753	14,69	24	24	0	0	64,2	51,1	9	5,1	-
20.08.2025	0,21	15,458	15,244	15,168	15,062	24	24	0	0	64,5	50,7	9	5,1	-
Итого:	6,489	472,706	473,491	463,736	467,761	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,489													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	411,205	14516,807	14496,597	14190,204	14377,718	8313,5	0
20.08.2025	417,693	14989,518	14970,086	14653,94	14845,48	9057,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 7:34:45