

#91648#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.08.2024 по 20.08.2024

Потребитель Экватор, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Абонентский номер 4960

Заводской номер счётчика 1560259	Показания прибора, Гкал 20.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 09.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3,663	0,4	3.263

Подпись исполнителя _____



#91647#

Отчёт за период с 09.08.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 4960
Порядковый номер 5528
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560259
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
10.08.2024	-	0,284	18,079	18,879	17,735	18,668	24	24	0	0	64,9	49	9	5,1
11.08.2024	-	0,304	19,479	20,168	19,111	19,944	24	24	0	0	64,8	48,9	9	5,1
12.08.2024	-	0,292	17,898	18,321	17,557	18,121	24	24	0	0	65	48,5	9	5,1
13.08.2024	-	0,288	17,671	18,078	17,335	17,881	24	24	0	0	65	48,4	9	5,1
14.08.2024	-	0,307	18,292	18,752	17,94	18,549	24	24	0	0	65,3	48,3	9	5,1
15.08.2024	-	0,314	18,742	19,135	18,379	18,926	24	24	0	0	65,5	48,5	9	5,1
16.08.2024	-	0,295	18,357	18,674	18,007	18,467	24	24	0	0	65,1	48,8	9	5,1
17.08.2024	-	0,305	19,032	19,309	18,669	19,095	24	24	0	0	65,1	48,8	9	5,1
18.08.2024	-	0,279	17,348	17,533	17,016	17,339	24	24	0	0	65,2	48,9	9	5,1
19.08.2024	-	0,312	19,344	19,534	18,974	19,318	24	24	0	0	65,1	48,7	9	5,1
20.08.2024	-	0,281	17,594	17,735	17,259	17,539	24	24	0	0	65	48,8	9	5,1
Итого:	-	3,261	201,836	206,118	197,982	203,847	264	264	-	-	65,09	48,69	9	5,1

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.08.2024	0,4	25,545	26,6	25,059	26,301	34,26	0
20.08.2024	3,663	227,382	232,718	223,041	230,146	298,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
