

#95385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Экватор, ООО
Адрес потребителя Челнокова 11, Калининград
Номер абонента 4960
Порядковый номер 5528
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560259
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,375	19,658	19,822	19,269	19,62	24	24	0	0	66,3	46,9	9	5,1	-
22.08.2024	0,437	21,876	22,315	21,434	22,089	24	24	0	0	67	46,8	9	5,1	-
23.08.2024	0,44	21,683	22,183	21,244	21,96	24	24	0	0	67,2	46,6	9	5,1	-
24.08.2024	0,442	21,683	22,04	21,245	21,82	24	24	0	0	67,2	46,4	9	5,1	-
25.08.2024	0,34	18,21	18,44	17,849	18,247	24	24	0	0	66,4	47,5	9	5,1	-
26.08.2024	0,394	20,114	20,145	19,712	19,941	24	24	0	0	66,8	46,8	9	5,1	-
27.08.2024	0,411	20,984	20,854	20,568	20,645	24	24	0	0	66,5	46,6	9	5,1	-
28.08.2024	0,381	21,025	21,22	20,616	20,999	24	24	0	0	65,8	47,4	9	5,1	-
29.08.2024	0,351	19,446	20,146	19,067	19,935	24	24	0	0	65,8	47,5	9	5,1	-
30.08.2024	0,341	18,107	18,794	17,75	18,601	24	24	0	0	66,2	47,1	9	5,1	-
31.08.2024	0,37	19,441	20,18	19,054	19,971	24	24	0	0	66,6	47,2	9	5,1	-
01.09.2024	0,316	17,532	18,247	17,184	18,051	24	24	0	0	66,4	48,1	9	5,1	-
02.09.2024	0,405	20,478	21,204	20,062	20,985	24	24	0	0	67,2	47,1	9	5,1	-
03.09.2024	0,38	19,579	20,496	19,188	20,286	24	24	0	0	66,7	46,9	9	5,1	-
04.09.2024	0,405	20,285	21,068	19,881	20,859	24	24	0	0	66,6	46,3	9	5,1	-
05.09.2024	0,42	21,331	21,468	20,902	21,249	24	24	0	0	66,9	46,9	9	5,1	-
06.09.2024	0,433	21,719	21,757	21,284	21,539	24	24	0	0	66,8	46,6	9	5,1	-
07.09.2024	0,452	22,417	22,603	21,962	22,375	24	24	0	0	67,2	46,7	9	5,1	-
08.09.2024	0,424	21,308	21,512	20,882	21,296	24	24	0	0	66,8	46,6	9	5,1	-
09.09.2024	0,382	19,282	19,446	18,898	19,252	24	24	0	0	66,6	46,5	9	5,1	-
10.09.2024	0,458	22,356	22,589	21,904	22,365	24	24	0	0	67,2	46,3	9	5,1	-
11.09.2024	0,447	23,3	23,503	22,837	23,263	24	24	0	0	66,5	47	9	5,1	-
12.09.2024	0,411	21,11	21,315	20,686	21,096	24	24	0	0	66,9	47,1	9	5,1	-
13.09.2024	0,45	22,296	22,477	21,845	22,25	24	24	0	0	67,2	46,6	9	5,1	-
14.09.2024	0,475	23,389	23,589	22,916	23,353	24	24	0	0	67,2	46,5	9	5,1	-
15.09.2024	0,462	22,817	22,993	22,353	22,761	24	24	0	0	67,3	46,7	9	5,1	-
16.09.2024	0,45	22,463	22,609	22,011	22,382	24	24	0	0	66,9	46,6	9	5,1	-
17.09.2024	0,452	22,341	22,461	21,891	22,237	24	24	0	0	67	46,4	9	5,1	-
18.09.2024	0,432	21,592	21,706	21,16	21,489	24	24	0	0	66,7	46,4	9	5,1	-
19.09.2024	0,449	22,053	22,157	21,607	21,936	24	24	0	0	67,1	46,4	9	5,1	-
20.09.2024	0,441	21,816	21,912	21,378	21,693	24	24	0	0	66,9	46,4	9	5,1	-
Итого:	12,826	651,691	661,251	638,639	654,545	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,826													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	3,663	227,382	232,718	223,041	230,146	298,26	0
20.09.2024	16,489	879,074	893,97	861,678	884,691	1042,26	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 12:50:27