

#148806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Экватор, ООО  
Челнокова 11, Калининград  
4960  
5528  
ТЭМ-104  
1560259  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|--------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2025 | 0,211   | 15,66  | 15,435 | 15,367  | 15,249  | 24   | 24      | 0      | 0      | 64,4   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.08.2025 | 0,226   | 16,292 | 16,022 | 15,986  | 15,831  | 24   | 24      | 0      | 0      | 64,5   | 50,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.08.2025 | 0,272   | 18,387 | 18,109 | 18,038  | 17,9    | 24   | 24      | 0      | 0      | 64,8   | 49,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.08.2025 | 0,225   | 16,099 | 15,726 | 15,795  | 15,538  | 24   | 24      | 0      | 0      | 64,7   | 50,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.08.2025 | 0,228   | 17,428 | 17,016 | 17,108  | 16,814  | 24   | 24      | 0      | 0      | 63,6   | 50,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.08.2025 | 0,233   | 16,866 | 16,408 | 16,551  | 16,213  | 24   | 24      | 0      | 0      | 64,4   | 50,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.08.2025 | 0,244   | 16,657 | 16,241 | 16,34   | 16,052  | 24   | 24      | 0      | 0      | 64,9   | 50,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.08.2025 | 0,235   | 15,468 | 15,396 | 15,165  | 15,213  | 24   | 24      | 0      | 0      | 66     | 50,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.08.2025 | 0,223   | 15,042 | 14,879 | 14,748  | 14,7    | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,9   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.08.2025 | 0,221   | 15,534 | 15,355 | 15,235  | 15,17   | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,4   | 50,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.08.2025 | 0,241   | 16,237 | 16,09  | 15,922  | 15,898  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,7   | 50,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.09.2025 | 0,257   | 16,678 | 16,542 | 16,351  | 16,347  | 24   | 24      | 0      | 0      | 66     | 50,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.09.2025 | 0,217   | 14,985 | 14,857 | 14,696  | 14,679  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,5   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.09.2025 | 0,192   | 14,054 | 13,963 | 13,785  | 13,792  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,1   | 51,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.09.2025 | 0,203   | 14,842 | 14,837 | 14,559  | 14,656  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65     | 51,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.09.2025 | 0,199   | 14,296 | 14,341 | 14,021  | 14,166  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,4   | 51,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.09.2025 | 0,246   | 16,156 | 16,244 | 15,84   | 16,051  | 24   | 24      | 0      | 0      | 66     | 50,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.09.2025 | 0,208   | 14,68  | 14,75  | 14,396  | 14,57   | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,5   | 51,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.09.2025 | 0,202   | 14,121 | 14,19  | 13,848  | 14,019  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,4   | 51     | 9       | 5,1     | -           |
| 09.09.2025 | 0,198   | 14,176 | 14,246 | 13,903  | 14,073  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,4   | 51,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.09.2025 | 0,199   | 14,258 | 14,313 | 13,982  | 14,138  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,5   | 51,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.09.2025 | 0,207   | 14,779 | 14,84  | 14,495  | 14,659  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,4   | 51,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.09.2025 | 0,233   | 15,595 | 15,661 | 15,289  | 15,474  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,9   | 50,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.09.2025 | 0,233   | 15,67  | 15,737 | 15,365  | 15,549  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,8   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.09.2025 | 0,234   | 15,71  | 15,757 | 15,403  | 15,569  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,8   | 50,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.09.2025 | 0,218   | 14,678 | 14,722 | 14,392  | 14,544  | 24   | 24      | 0      | 0      | 65,9   | 50,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.09.2025 | 0,225   | 15,073 | 15,097 | 14,774  | 14,913  | 24   | 24      | 0      | 0      | 66,3   | 51,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.09.2025 | 0,243   | 15,683 | 15,72  | 15,37   | 15,53   | 24   | 24      | 0      | 0      | 66,7   | 50,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.09.2025 | 0,208   | 14,093 | 14,112 | 13,814  | 13,939  | 24   | 24      | 0      | 0      | 66,3   | 51,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.09.2025 | 0,231   | 15,455 | 15,485 | 15,149  | 15,297  | 24   | 24      | 0      | 0      | 66,3   | 51,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.09.2025 | 0,224   | 15,198 | 15,229 | 14,896  | 15,04   | 24   | 24      | 0      | 0      | 66,4   | 51,5   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 6,936   | 479,85 | 477,32 | 470,583 | 471,583 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 6,936   |        |        |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.08.2025 | 417,693 | 14989,518 | 14970,086 | 14653,94  | 14845,48  | 9057,5  | 0      |
| 20.09.2025 | 424,63  | 15469,366 | 15447,406 | 15124,526 | 15317,064 | 9801,5  | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:32:17