

#124651#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1246105

Номер абонента:

Адрес установки:

Шевцовой, 5 отоп. ЖКМР

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	0,839	97,4	97,7	0,3	---	52,57	44,03	0,90	0,50	24,00
24.03	0,839	97,7	98,0	0,3	---	52,36	43,85	0,90	0,50	24,00
25.03	0,847	97,4	97,7	0,3	---	52,78	44,16	0,90	0,50	24,00
26.03	0,834	97,7	98,0	0,3	---	52,21	43,76	0,90	0,50	24,00
27.03	0,838	97,5	97,7	0,3	---	52,29	43,77	0,90	0,50	24,00
28.03	0,779	97,7	98,0	0,3	---	51,07	43,17	0,90	0,50	24,00
29.03	0,535	55,5	55,5	0,1	---	51,83	42,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,51	641,0	642,6	1,7	0,0	52,18	43,66	0,90	0,50	168,00
30.03	0,778	81,0	81,0	0,1	---	52,31	42,79	0,90	0,50	24,00
31.03	0,671	61,9	61,8	---	0,1	50,93	40,16	0,90	0,50	24,00
01.04	0,647	54,4	54,2	---	0,2	49,88	38,06	0,90	0,50	24,00
02.04	0,679	54,2	54,0	---	0,2	51,34	38,88	0,90	0,50	24,00
03.04	0,648	78,1	78,2	0,1	---	49,00	40,77	0,90	0,50	23,00
04.04	0,796	92,4	92,6	0,2	---	51,60	43,06	0,90	0,50	24,00
05.04	0,986	93,3	93,6	0,2	---	57,10	46,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,20	515,3	515,3	0,6	0,5	52,02	42,00	0,90	0,50	167,00
06.04	1,043	93,1	93,4	0,2	---	58,51	47,38	0,90	0,50	24,00
07.04	0,944	92,7	92,9	0,2	---	55,71	45,60	0,90	0,50	24,00
08.04	0,942	92,9	93,1	0,2	---	55,73	45,66	0,90	0,50	24,00
09.04	0,936	93,1	93,3	0,2	---	55,52	45,55	0,90	0,50	24,00
10.04	0,984	93,0	93,2	0,2	---	56,99	46,48	0,90	0,50	24,00
11.04	0,875	92,8	93,0	0,2	---	53,74	44,39	0,90	0,50	24,00
12.04	0,840	92,7	92,9	0,2	---	52,80	43,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,56	650,3	651,8	1,5	0,0	55,57	45,56	0,90	0,50	168,00
13.04	0,736	93,0	93,2	0,2	---	50,60	42,77	0,90	0,50	24,00
14.04	0,409	54,8	54,9	0,1	---	49,90	42,51	0,90	0,50	24,00
15.04	---	---	---	---	---	26,82	22,77	0,90	0,50	24,00
16.04	---	---	---	---	---	23,81	22,80	0,90	0,50	24,00
17.04	---	0,0	0,0	---	---	23,31	23,38	0,90	0,50	24,00
18.04	---	---	---	---	---	24,16	22,98	0,90	0,50	24,00
19.04	---	---	---	---	---	23,95	23,30	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,14	147,7	148,0	0,3	0,0	50,34	42,67	0,90	0,50	168,00
20.04	---	---	---	---	---	23,04	22,62	0,90	0,50	24,00
21.04	---	---	---	---	---	22,75	22,13	0,90	0,50	24,00
22.04	---	---	---	---	---	22,46	21,86	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,75	22,20	0,90	0,50	72,00
Итого:	18,42	1954,2	1957,8	4,1	0,5	53,13	43,78	0,90	0,50	743,0
						dT=	9,35			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
	18,42						
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 11:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	153,15	171,58	18,42		171,58		
Расход теплоносителя M1, т	16063,5	18017,8	1954,2		18017,8		
Расход теплоносителя M2, т	16117,4	18075,2	1957,8		18075,2		
Время наработки, ч	6181,5	6924,5	743,0		6936,3		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н			1,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

