

# #25511#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ  
Суворова 35, Калининград  
3691  
4106  
ВКТ-7  
00104205  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.01.2021	3,063	0	97,03	94,79	0	94,26	93,78	0	0	24	0	0	80,7	48,2	32,5	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	2,564	0	87,59	85,78	0	85,46	85	0	0	24	0	0	74,1	44	30,04	0,7	0,7	4
22.01.2021	2,417	0	82,93	81,28	0	80,98	80,56	0	0	24	0	0	73,3	43,4	29,87	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	2,368	0	86,44	84,76	0	84,41	83,97	0	0	24	0	0	73,2	45,1	28,08	0,7	0,7	2,1
24.01.2021	2,384	0	85,42	83,73	0	83,36	82,99	0	0	24	0	0	73,1	44,5	28,62	0,7	0,7	2
25.01.2021	2,628	0	94,43	92,56	0	92,16	91,7	0	0	24	0	0	73,8	45,3	28,52	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	2,701	0	91,89	90,04	0	89,61	89,21	0	0	24	0	0	75,3	45,1	30,18	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	2,709	0	94,64	92,76	0	92,28	91,86	0	0	24	0	0	75,3	46	29,37	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	2,849	0	107,66	105,54	0	104,99	104,41	0	0	24	0	0	75,1	47,9	27,15	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	3,151	0	105,33	103,05	0	102,42	101,89	0	0	24	0	0	79,5	48,7	30,76	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	2,833	0	94,47	92,4	0	91,87	91,36	0	0	24	0	0	79,4	48,6	30,85	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	2,816	0	96,31	94,24	0	93,69	93,19	0	0	24	0	0	78,4	48,3	30,08	0,7	0,7	0
01.02.2021	3,151	0	104,81	102,52	0	101,89	101,38	0	0	24	0	0	79,7	48,7	30,98	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	3,179	0	100,12	97,82	0	97,26	96,75	0	0	24	0	0	81	48,3	32,68	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	2,954	0	92,84	90,74	0	90,28	89,81	0	0	24	0	0	79,4	46,7	32,76	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	3,156	0	99,3	97,04	0	96,43	95,98	0	0	24	0	0	81,7	48,9	32,75	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	3,282	0	97,37	94,97	0	94,43	93,93	0	0	24	0	0	83,8	49,1	34,75	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	3,417	0	102,18	99,58	0	98,87	98,29	0	0	24	0	0	87	52,4	34,56	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	3,71	0	113,58	110,7	0	109,86	109,17	0	0	24	0	0	87,8	54	33,75	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	3,856	0	114,49	111,48	0	110,67	109,97	0	0	24	0	0	88,6	53,8	34,82	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	3,727	0	102,65	99,85	0	99,23	98,64	0	0	24	0	0	88,5	50,9	37,55	0,7	0,7	-9
10.02.2021	3,87	0	114,31	111,32	0	110,49	109,87	0	0	24	0	0	88,5	53,5	35	0,7	0,7	-14
11.02.2021	3,915	0	116,96	113,93	0	113,05	112,41	0	0	24	0	0	88,5	54	34,58	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	3,771	0	108,33	105,49	0	104,74	104,17	0	0	24	0	0	87,9	52	35,99	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	3,031	0	94,38	92,11	0	91,61	91,07	0	0	24	0	0	82,2	49,1	33,09	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	2,733	0	81,82	79,82	0	79,48	79,04	0	0	24	0	0	80,7	46,3	34,43	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	3,084	0	90,96	88,64	0	88,29	87,7	0	0	24	0	0	82,2	47,3	34,94	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	3,245	0	98,45	96,1	0	95,57	95,05	0	0	24	0	0	82,4	48,4	33,97	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	3,334	0	103,52	101,06	0	100,49	99,9	0	0	24	0	0	82,6	49,4	33,15	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	3,523	0	106,46	103,81	0	103,09	102,54	0	0	24	0	0	85,5	51,4	34,16	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	3,372	0	103,96	101,45	0	100,85	100,3	0	0	24	0	0	83	49,5	33,45	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	2,449	0	78,32	76,61	0	76,28	75,88	0	0	24	0	0	77,1	45	32,13	0,7	0,7	-
Итого:	99,242	0	3148,95	3075,97	0	3058,35	3041,77	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,242																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.01.2021	188,268	7164,72	7028,48	0	6997,74	6958,16	0
20.02.2021	287,51	10313,67	10104,45	0	10056,09	9999,93	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.02.2021 10:14:35