

#117083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,348	0	88,79	91,75	0	86,56	90,78	0	0	24	0	0	75,4	48,3	27,15	0,7	0,7	-
22.01.2025	2,36	0	86,75	89,65	0	84,51	88,65	0	0	24	0	0	76,5	48,5	27,96	0,7	0,7	-
23.01.2025	2,359	0	90,61	93,45	0	88,32	92,42	0	0	24	0	0	75,5	48,8	26,73	0,7	0,7	-
24.01.2025	1,951	0	78,61	81,57	0	76,79	80,76	0	0	24	0	0	72	46,6	25,42	0,7	0,7	-
25.01.2025	1,678	0	66,7	69,33	0	65,23	68,69	0	0	24	0	0	70,6	44,9	25,75	0,7	0,7	-
26.01.2025	1,647	0	63,5	66,03	0	62,09	65,45	0	0	24	0	0	70,7	44,1	26,61	0,7	0,7	-
27.01.2025	1,739	0	64,84	67,18	0	63,39	66,59	0	0	24	0	0	70,9	43,4	27,46	0,7	0,7	-
28.01.2025	1,544	0	55,61	57,81	0	54,4	57,33	0	0	24	0	0	70,3	41,9	28,39	0,7	0,7	-
29.01.2025	1,547	0	56,85	59,03	0	55,59	58,52	0	0	24	0	0	70,8	42,9	27,91	0,7	0,7	-
30.01.2025	1,654	0	60,9	63,21	0	59,55	62,68	0	0	24	0	0	70,6	42,8	27,83	0,7	0,7	-
31.01.2025	1,904	0	76,19	79,01	0	74,47	78,28	0	0	24	0	0	70,8	45,2	25,61	0,7	0,7	-
01.02.2025	1,951	0	83,09	86,12	0	81,21	85,24	0	0	24	0	0	71,1	47,1	24,04	0,7	0,7	-
02.02.2025	2,014	0	80,62	83,47	0	78,68	82,61	0	0	24	0	0	73,1	47,5	25,63	0,7	0,7	-
03.02.2025	2,192	0	84,63	87,44	0	82,58	86,5	0	0	24	0	0	74,4	47,9	26,55	0,7	0,7	-
04.02.2025	2,059	0	81,83	84,65	0	79,94	83,8	0	0	24	0	0	72,1	46,3	25,82	0,7	0,7	-
05.02.2025	2,179	0	86,84	89,64	0	84,8	88,72	0	0	24	0	0	72,7	47	25,72	0,7	0,7	-
06.02.2025	1,949	0	76,14	78,76	0	74,42	78,03	0	0	24	0	0	70,8	44,6	26,21	0,7	0,7	-
07.02.2025	2,276	0	89,06	91,86	0	86,93	90,92	0	0	24	0	0	73,3	47,1	26,22	0,7	0,7	-
08.02.2025	2,451	0	95,64	98,7	0	93,1	97,47	0	0	24	0	0	77,7	51,4	26,35	0,7	0,7	-
09.02.2025	2,581	0	98,43	101,55	0	95,75	100,29	0	0	24	0	0	79,2	52,3	26,97	0,7	0,7	-
10.02.2025	2,896	0	107,56	111,02	0	104,5	109,55	0	0	24	0	0	81	53,3	27,71	0,7	0,7	-
11.02.2025	3,015	0	112,39	115,71	0	109,15	114,17	0	0	24	0	0	81,4	53,8	27,6	0,7	0,7	-
12.02.2025	2,775	0	106,36	109,84	0	103,36	108,32	0	0	24	0	0	80,7	53,8	26,85	0,7	0,7	-
13.02.2025	2,793	0	105,62	108,96	0	102,68	107,55	0	0	24	0	0	79,8	52,6	27,21	0,7	0,7	-
14.02.2025	2,808	0	114,13	117,97	0	111,11	116,48	0	0	24	0	0	77,5	52,2	25,3	0,7	0,7	-
15.02.2025	2,826	0	116,15	119,8	0	112,95	118,14	0	0	24	0	0	79,5	54,5	25,03	0,7	0,7	-
16.02.2025	2,952	0	123,28	127,53	0	119,8	125,69	0	0	24	0	0	80,4	55,7	24,62	0,7	0,7	-
17.02.2025	2,773	0	117,14	121,28	0	113,94	119,59	0	0	24	0	0	78,9	54,5	24,36	0,7	0,7	-
18.02.2025	2,722	0	115	119,05	0	111,96	117,46	0	0	24	0	0	78	53,7	24,31	0,7	0,7	-
19.02.2025	2,687	0	110,13	114,12	0	107,2	112,6	0	0	24	0	0	78,2	53,2	25,07	0,7	0,7	-
20.02.2025	2,973	0	125,62	129,84	0	122,05	127,93	0	0	24	0	0	80,6	56,2	24,36	0,7	0,7	-
Итого:	71,603	0	2819,01	2915,33	0	2747,01	2881,21	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,603																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	925,918	51574,74	52121,18	0	50437,19	51461,87	0
20.02.2025	997,521	54393,75	55036,51	0	53184,2	54343,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2025 7:33:47