

#25510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	2,189	0	72,66	71,14	0	70,92	70,5	0	0	24	0	0	74	43,1	30,88	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	2,165	0	72,63	71,2	0	70,88	70,58	0	0	24	0	0	73,9	43,3	30,58	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	2,218	0	78,77	77,27	0	76,93	76,56	0	0	24	0	0	72,9	44	28,88	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	2,122	0	71,76	70,39	0	70,09	69,8	0	0	24	0	0	72,5	42,2	30,32	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,913	0	62,62	61,51	0	61,24	61,09	0	0	24	0	0	71,1	39,8	31,27	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,304	0	81,22	79,92	0	79,38	79,22	0	0	24	0	0	71,3	42,2	29,08	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,174	0	81,73	80,46	0	79,85	79,72	0	0	24	0	0	71,5	44,3	27,26	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,194	0	80,62	79,35	0	78,71	78,65	0	0	24	0	0	72,4	44,5	27,91	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,554	0	89,6	88,15	0	87,53	87,41	0	0	24	0	0	72,4	43,2	29,2	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,427	0	86,33	84,96	0	84,35	84,24	0	0	24	0	0	71,7	42,9	28,85	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,582	0	86,65	85,17	0	84,49	84,38	0	0	24	0	0	74,5	44	30,57	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,609	0	91,46	89,91	0	89,23	89,08	0	0	24	0	0	73,9	44,6	29,3	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,83	0	97,89	96,11	0	95,35	95,14	0	0	24	0	0	76,6	46,9	29,71	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,561	0	92,97	91,35	0	90,61	90,39	0	0	24	0	0	76	47,7	28,27	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,445	0	87,81	86,36	0	85,66	85,52	0	0	24	0	0	74,5	45,9	28,59	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,659	0	97,75	96,1	0	95,26	95,07	0	0	24	0	0	75,8	47,9	27,94	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,039	0	100,69	98,8	0	97,97	97,77	0	0	24	0	0	78,5	47,5	31,03	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,939	0	97,12	95,32	0	94,53	94,34	0	0	24	0	0	78,2	47,1	31,11	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,89	0	99,93	98,09	0	97,33	97,06	0	0	24	0	0	77,1	47,4	29,73	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,395	0	79,02	77,67	0	77,11	76,98	0	0	24	0	0	74	42,9	31,1	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,057	0	74,57	73,35	0	72,86	72,69	0	0	24	0	0	71,8	43,5	28,27	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,18	0	82,64	81,37	0	80,78	80,67	0	0	24	0	0	70,9	43,9	27,02	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,374	0	85,21	83,87	0	83,28	83,16	0	0	24	0	0	71,5	43	28,51	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,403	0	89,62	88,18	0	87,56	87,38	0	0	24	0	0	71,8	44,4	27,45	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,493	0	93,83	92,38	0	91,71	91,53	0	0	24	0	0	71,8	44,6	27,2	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,57	0	95,54	93,98	0	93,28	93,11	0	0	24	0	0	72,8	45,2	27,57	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,801	0	110,53	108,62	0	107,76	107,43	0	0	24	0	0	74,7	48,7	26	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,609	0	95,68	93,96	0	93,19	92,91	0	0	24	0	0	76,4	48,4	28,01	0,7	0,7	-
Итого:	68,696	0	2436,85	2394,94	0	2377,84	2372,38	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,696																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	287,51	10313,67	10104,45	0	10056,09	9999,93	0
20.03.2021	356,206	12750,52	12499,39	0	12433,93	12372,31	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 16:21:09