

#121709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 35, Калининград

3691

4106

ВКТ-7

00104205

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,789	0	115,01	119,06	0	111,83	117,43	0	0	24	0	0	79,5	54,5	24,94	0,7	0,7	-
22.02.2025	2,506	0	108,19	111,98	0	105,44	110,55	0	0	24	0	0	75,9	52,1	23,76	0,7	0,7	-
23.02.2025	2,463	0	114,03	118,19	0	111,25	116,7	0	0	24	0	0	74,2	52,1	22,18	0,7	0,7	-
24.02.2025	2,339	0	105,46	109,13	0	103,03	107,88	0	0	24	0	0	72	49,3	22,71	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,324	0	111,82	115,9	0	109,35	114,59	0	0	24	0	0	70,7	49,5	21,27	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,164	0	97,85	101,17	0	95,68	100,06	0	0	24	0	0	70,8	48,2	22,67	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,071	0	87,82	90,88	0	85,84	89,95	0	0	24	0	0	71,2	47	24,19	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,327	0	108,65	112,54	0	106,22	111,29	0	0	24	0	0	71,2	49,2	21,95	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,207	0	106,14	110,02	0	103,72	108,72	0	0	24	0	0	71,5	50,3	21,28	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,118	0	99,33	103,03	0	97,11	101,9	0	0	24	0	0	71,1	49,3	21,83	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,168	0	97,95	101,58	0	95,75	100,52	0	0	24	0	0	70,6	47,9	22,69	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,11	0	91,07	94,21	0	89,04	93,24	0	0	24	0	0	70,7	47	23,72	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,961	0	79,87	82,64	0	78,09	81,82	0	0	24	0	0	70,7	45,5	25,17	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,907	0	78,04	80,81	0	76,29	80,02	0	0	24	0	0	70,8	45,8	25,02	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,842	0	77,4	80,16	0	75,65	79,33	0	0	24	0	0	71	46,5	24,41	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,699	0	72,29	74,86	0	70,67	74,11	0	0	24	0	0	70,8	46,7	24,1	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,601	0	69,26	71,83	0	67,71	71,1	0	0	24	0	0	70,6	46,9	23,72	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,54	0	59,91	62,07	0	58,59	61,5	0	0	24	0	0	70,4	44	26,35	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,025	0	89,33	92,25	0	87,3	91,29	0	0	24	0	0	70,8	47,6	23,22	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,994	0	85,7	88,74	0	83,78	87,81	0	0	24	0	0	71	47,1	23,82	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,186	0	98,72	101,91	0	96,46	100,76	0	0	24	0	0	71,6	48,9	22,67	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,257	0	100,58	104,06	0	98,21	102,89	0	0	24	0	0	72,5	49,5	23,03	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,302	0	106,42	109,99	0	103,83	108,62	0	0	24	0	0	74	51,8	22,18	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,276	0	104,41	107,91	0	101,92	106,62	0	0	24	0	0	73,4	51	22,37	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,56	0	118,58	122,58	0	115,71	121,04	0	0	24	0	0	74,1	52	22,15	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,291	0	102,66	106,07	0	100,27	104,87	0	0	24	0	0	72,2	49,3	22,87	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,187	0	101,44	105,02	0	99,16	103,87	0	0	24	0	0	70,7	48,6	22,07	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,051	0	91,4	94,66	0	89,35	93,64	0	0	24	0	0	71,1	48,1	23	0,7	0,7	-
Итого:	60,265	0	2679,33	2773,25	0	2617,25	2742,12	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,265																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	997,521	54393,75	55036,51	0	53184,2	54343,08	0
20.03.2025	1057,786	57073,08	57809,76	0	55801,45	57085,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:05:25