

#297340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,993	0	95,83	97,24	0	93,72	96,14	0	0	24	0	0	70,4	49,1	21,29	0,7	0,7	-
22.03.2026	1,864	0	86,05	87,19	0	84,11	86,2	0	0	24	0	0	70,7	48,5	22,18	0,7	0,7	-
23.03.2026	1,668	0	70,47	71,27	0	68,9	70,54	0	0	24	0	0	70,7	46,5	24,24	0,7	0,7	-
24.03.2026	1,561	0	62,32	62,92	0	60,95	62,32	0	0	24	0	0	70,2	44,5	25,67	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,486	0	61,17	61,78	0	59,83	61,19	0	0	24	0	0	70,1	45,2	24,84	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,005	0	95,69	96,66	0	93,58	95,57	0	0	24	0	0	70,6	49,1	21,45	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,134	0	103,04	103,96	0	100,74	102,77	0	0	24	0	0	70,7	49,5	21,19	0,7	0,7	-
28.03.2026	1,924	0	92,01	93,04	0	89,93	92	0	0	24	0	0	70,6	49,2	21,42	0,7	0,7	-
29.03.2026	1,61	0	74,01	74,78	0	72,38	73,97	0	0	23	0	0	70,1	47,8	22,24	0,7	0,7	-
30.03.2026	1,863	0	83,13	83,67	0	81,28	82,78	0	0	24	0	0	70,4	47,5	22,94	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,129	0	96,79	96,65	0	94,64	95,59	0	0	24	0	0	70,7	48,2	22,49	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,153	0	105,38	105,13	0	103,06	103,93	0	0	24	0	0	70,4	49,5	20,92	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,232	0	105,86	105,57	0	103,48	104,36	0	0	24	0	0	71	49,5	21,57	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,076	0	95,11	94,89	0	92,97	93,84	0	0	24	0	0	71,2	48,8	22,37	0,7	0,7	-
04.04.2026	1,879	0	85,51	85,3	0	83,61	84,39	0	0	24	0	0	70,7	48,2	22,53	0,7	0,7	-
05.04.2026	1,611	0	70,7	70,52	0	69,14	69,77	0	0	24	0	0	70,2	46,9	23,31	0,7	0,7	-
06.04.2026	1,82	0	83,38	83,09	0	81,5	82,21	0	0	24	0	0	70,2	47,8	22,38	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,043	0	97,14	96,85	0	94,98	95,76	0	0	24	0	0	70,7	49,1	21,55	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,162	0	106,82	106,46	0	104,41	105,23	0	0	24	0	0	70,8	50,1	20,74	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,194	0	110,91	110,5	0	108,48	109,2	0	0	24	0	0	70,4	50,2	20,22	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,104	0	104,3	104,24	0	101,98	103,01	0	0	24	0	0	70,4	49,8	20,66	0,7	0,7	-
11.04.2026	1,77	0	80,9	81,05	0	79,09	80,18	0	0	24	0	0	70,6	48,2	22,39	0,7	0,7	-
12.04.2026	1,575	0	73,29	74,16	0	71,66	73,33	0	0	24	0	0	70,6	48,6	21,98	0,7	0,7	-
13.04.2026	1,711	0	74,04	74,7	0	72,38	73,95	0	0	24	0	0	70,3	46,6	23,66	0,7	0,7	-
14.04.2026	1,363	0	56,26	57,08	0	55,02	56,55	0	0	24	0	0	70,1	45,3	24,83	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,507	0	59,52	60,05	0	58,19	59,48	0	0	24	0	0	70,4	44,4	25,9	0,7	0,7	-
16.04.2026	1,726	0	68,44	69,25	0	66,91	68,6	0	0	24	0	0	70,6	44,7	25,81	0,7	0,7	-
17.04.2026	1,741	0	70,03	70,78	0	68,48	70,14	0	0	24	0	0	70,4	45	25,47	0,7	0,7	-
18.04.2026	1,395	0	55,89	56,76	0	54,66	56,22	0	0	24	0	0	70,3	44,7	25,57	0,7	0,7	-
19.04.2026	1,149	0	42,4	43,16	0	41,45	42,8	0	0	24	0	0	70,2	42,5	27,73	0,7	0,7	-
20.04.2026	1,617	0	62,61	63,21	0	61,24	62,62	0	0	24	0	0	70,5	44	26,47	0,7	0,7	-
Итого:	56,065	0	2529	2541,91	0	2472,75	2514,64	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,065																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	1546,188	88994,84	90669,45	0	86959,82	89437,31	0
20.04.2026	1602,253	91523,84	93211,36	0	89432,57	91951,95	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2026 15:38:22