

#25508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,496	0	53,24	52,78	0	52,11	52,35	0	0	24	0	0	69,4	40,6	28,74	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	2,025	0	74,77	74	0	73,13	73,34	0	0	24	0	0	70,4	42,7	27,73	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	2,127	0	77,46	76,55	0	75,71	75,9	0	0	24	0	0	71,2	43,1	28,12	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	1,902	0	76,5	75,7	0	74,81	75,02	0	0	24	0	0	70,1	44,6	25,46	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,96	0	80,24	79,38	0	78,48	78,65	0	0	24	0	0	69,8	44,8	25,01	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,338	0	96,54	95,37	0	94,4	94,45	0	0	24	0	0	70,4	45,7	24,79	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	2,204	0	81,95	80,95	0	80,12	80,22	0	0	24	0	0	70,7	43,1	27,57	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,897	0	72,07	71,22	0	70,46	70,61	0	0	24	0	0	70	43	26,99	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,566	0	53,11	52,45	0	51,94	52,07	0	0	24	0	0	69,6	39,4	30,19	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,626	0	60,82	60,13	0	59,59	59,67	0	0	24	0	0	67,8	40,5	27,35	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,508	0	56,51	56,01	0	55,32	55,61	0	0	24	0	0	68	40,7	27,27	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,782	0	70,99	70,26	0	69,51	69,67	0	0	24	0	0	68,4	42,8	25,65	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,77	0	69,44	68,69	0	67,96	68,11	0	0	24	0	0	68,8	42,8	26,08	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,656	0	64,02	63,18	0	62,71	62,67	0	0	24	0	0	67,8	41,4	26,42	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,548	0	57,47	56,75	0	56,29	56,36	0	0	24	0	0	67	39,5	27,54	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,824	0	74,22	73,38	0	72,67	72,76	0	0	24	0	0	68,2	43	25,18	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,833	0	69,05	68,09	0	67,59	67,55	0	0	24	0	0	68,4	41,3	27,16	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,587	0	67,22	66,41	0	65,81	65,83	0	0	24	0	0	67,5	43,4	24,14	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,074	0	48,63	48,01	0	47,65	47,57	0	0	24	0	0	66,9	44,3	22,58	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,458	0	31,29	31,01	0	30,68	30,62	0	0	24	0	0	65,2	50,3	14,86	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,518	0	34	33,75	0	33,32	33,34	0	0	24	0	0	65,7	50,2	15,56	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,465	0	34,04	33,69	0	33,38	33,25	0	0	24	0	0	64,7	50,7	14,02	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,665	0	39,98	39,74	0	39,29	39,36	0	0	24	0	0	62,2	45,3	16,96	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,935	0	43,22	42,67	0	42,37	42,26	0	0	24	0	0	65,4	43,3	22,07	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	1,06	0	41,3	40,8	0	40,48	40,49	0	0	24	0	0	66,4	40,1	26,26	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,854	0	40,08	39,69	0	39,3	39,34	0	0	24	0	0	64,8	43	21,8	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,77	0	37,07	36,64	0	36,33	36,29	0	0	24	0	0	66,2	44,9	21,24	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,236	0	29,94	29,77	0	29,39	29,32	0	0	24	0	0	65	57	7,96	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,278	0	29,84	29,54	0	29,28	29,1	0	0	24	0	0	65,3	55,9	9,42	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,282	0	29,48	29,18	0	28,91	28,74	0	0	24	0	0	65,6	56	9,63	0,7	0,7	-
Итого:	40,244	0	1694,49	1675,79	0	1658,99	1660,52	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,244																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2021	413,616	14784,59	14509,94	0	14421,74	14365,98	0
20.05.2021	453,86	16479,08	16185,73	0	16080,73	16026,5	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:21:02