

#84518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 19.05.2024

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Суворова 35, Калининград
Номер абонента 3691
Порядковый номер 4106
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104205
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,715	0	72,6	73,18	0	71,05	72,49	0	0	24	0	0	69	44,9	24,18	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	2,019	0	86,64	86,94	0	84,76	86,08	0	0	24	0	0	69,9	46	23,88	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	1,873	0	75,98	76,36	0	74,3	75,64	0	0	24	0	0	70,5	45,3	25,24	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	1,694	0	67,21	67,55	0	65,76	67	0	0	24	0	0	69,1	43,3	25,79	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	1,566	0	60,3	60,67	0	58,99	60,15	0	0	24	0	0	69	42,4	26,58	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	1,304	0	47,82	48,29	0	46,78	47,92	0	0	24	0	0	69,5	41,6	27,9	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,996	0	33,56	34,11	0	32,86	33,86	0	0	24	0	0	68,6	38,2	30,4	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,448	0	22,55	23,12	0	22,12	22,87	0	0	24	0	0	67,9	47,6	20,26	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,301	0	19,86	20,55	0	19,47	20,29	0	0	24	0	0	66,5	51,1	15,35	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,25	0	18,23	18,8	0	17,87	18,54	0	0	24	0	0	67,6	53,7	13,95	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,206	0	16,57	17,15	0	16,24	16,91	0	0	24	0	0	67,7	55	12,64	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,293	0	25,06	25,77	0	24,57	25,4	0	0	24	0	0	65,2	53,3	11,92	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,104	0	31,74	32,71	0	31,15	32,18	0	0	24	0	0	62,6	59,2	3,4	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,011	0	35,23	36,17	0	34,58	35,5	0	0	24	0	0	64,5	64,2	0,37	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,01	0	34,89	35,98	0	34,25	35,34	0	0	24	0	0	64,6	64,3	0,34	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,119	0	30,5	31,43	0	29,94	30,92	0	0	24	0	0	63,6	59,5	4,07	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,119	0	30,78	31,7	0	30,21	31,2	0	0	24	0	0	63,5	59,5	4,05	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,116	0	31,13	31,93	0	30,55	31,43	0	0	24	0	0	63,6	59,8	3,89	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,017	0	37,97	39,05	0	37,26	38,35	0	0	24	0	0	64,4	63,8	0,62	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,013	0	42,32	43,52	0	41,5	42,7	0	0	24	0	0	64,2	63,8	0,33	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,02	0	39,98	41,16	0	39,24	40,39	0	0	24	0	0	64,7	64,1	0,55	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,012	0	42,51	44,05	0	41,73	43,24	0	0	24	0	0	64,3	64	0,29	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,131	0	32,84	33,63	0	32,22	33,09	0	0	24	0	0	63,7	59,6	4,12	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,115	0	29,59	30,41	0	29,05	29,91	0	0	24	0	0	62,8	58,8	3,96	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,14	0	28,51	29,38	0	28,01	28,92	0	0	24	0	0	62,8	57,9	4,98	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,105	0	30,84	31,71	0	30,29	31,2	0	0	24	0	0	63,8	60,2	3,62	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,125	0	30,54	31,48	0	29,97	31	0	0	24	0	0	63,5	59,3	4,25	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,009	0	36,76	37,62	0	36,08	36,92	0	0	24	0	0	64,4	64	0,34	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,003	0	30,05	30,54	0	29,48	29,96	0	0	24	0	0	65	64,8	0,26	0,7	0,7	-
Итого:	13,834		1122,56	1144,96	0	1100,28	1129,4	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,834																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2024	721,375	39074,25	39360,06	0	38189,13	38849,54	0
19.05.2024	735,209	40196,81	40505,02	0	39289,41	39978,94	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 15:06:24