

#134132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 35, Калининград

3691

4106

ВКТ-7

00104205

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,842	0	42,07	43,42	0	41,22	42,97	0	0	24	0	0	66,8	46,4	20,41	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,12	0	52,82	54,39	0	51,73	53,86	0	0	24	0	0	67,8	46,2	21,68	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,21	0	56,12	57,73	0	54,93	57,14	0	0	24	0	0	68,4	46,4	22,06	0,7	0,7	-
24.05.2025	0,873	0	48,55	50,16	0	47,53	49,58	0	0	24	0	0	68	49,6	18,39	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,598	0	38,52	39,97	0	37,74	39,48	0	0	24	0	0	67,1	51,3	15,77	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,677	0	39,41	41,01	0	38,61	40,51	0	0	24	0	0	67,1	49,6	17,52	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,451	0	37,2	38,66	0	36,43	38,11	0	0	24	0	0	67,4	55	12,45	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,009	0	31,38	32,78	0	30,77	32,17	0	0	24	0	0	66,5	66,1	0,4	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,009	0	34,78	36,16	0	34,06	35,43	0	0	24	0	0	67,2	66,8	0,37	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,043	0	31,84	33,13	0	31,21	32,5	0	0	24	0	0	66,6	65,2	1,43	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,003	0	31,91	33,25	0	31,25	32,58	0	0	24	0	0	67,4	67,1	0,27	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,036	0	35,05	36,52	0	34,33	35,79	0	0	24	0	0	66,8	65,6	1,13	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,093	0	35,25	36,83	0	34,53	36,12	0	0	24	0	0	67,1	64,3	2,82	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,015	0	31,27	32,48	0	30,64	31,83	0	0	24	0	0	66,8	66,2	0,58	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,081	0	31,84	33,12	0	31,19	32,51	0	0	24	0	0	66,7	64,2	2,57	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,073	0	31,85	33,01	0	31,21	32,39	0	0	24	0	0	66,4	64	2,31	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,076	0	32,97	34,24	0	32,33	33,61	0	0	24	0	0	66,6	64,3	2,36	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,04	0	37,47	38,96	0	36,72	38,2	0	0	24	0	0	67,1	65,9	1,19	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,002	0	35,42	36,77	0	34,67	36,01	0	0	24	0	0	67,6	67,3	0,22	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,023	0	31,35	32,55	0	30,71	31,92	0	0	24	0	0	66,4	65,6	0,79	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,054	0	30,31	31,41	0	29,71	30,85	0	0	24	0	0	65,9	64	1,86	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,065	0	29,9	31,08	0	29,33	30,51	0	0	24	0	0	66,2	64	2,23	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,005	0	29,79	30,88	0	29,18	30,26	0	0	24	0	0	67	66,7	0,31	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,042	0	31,3	32,52	0	30,68	31,92	0	0	24	0	0	66,4	64,9	1,46	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,047	0	29,61	30,76	0	29,06	30,18	0	0	24	0	0	66,1	64,4	1,67	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,007	0	32,09	33,29	0	31,46	32,63	0	0	24	0	0	66,8	66,4	0,33	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,01	0	29,05	30,18	0	28,46	29,58	0	0	24	0	0	66,7	66,3	0,45	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,064	0	29,52	30,61	0	28,9	30,04	0	0	24	0	0	66,3	64	2,25	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,049	0	42,46	44,38	0	41,84	43,73	0	0	24	0	0	56,8	55,5	1,24	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,063	0	24,15	25,23	0	23,7	24,79	0	0	24	0	0	64,7	62	2,66	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,066	0	25,18	26,21	0	24,7	25,77	0	0	24	0	0	64,8	62,1	2,69	0,7	0,7	-
Итого:	6,746	0	1080,43	1121,69	0	1058,83	1102,97	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,746																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	1116,383	60478,69	61340,05	0	59133,96	60570,83	0
20.06.2025	1123,129	61559,12	62461,74	0	60192,79	61673,8	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 11:14:00