

#90882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,008	0	58,66	59,55	0	58,42	59,31	0	0	24	0	0	26,4	26,2	0,11	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,004	0	59,52	60,41	0	59,28	60,17	0	0	24	0	0	24,6	24,6	0,01	0,7	0,7	-
23.06.2024	0	0	59,91	60,82	0	59,67	60,58	0	0	24	0	0	23,7	23,8	-0,1	0,7	0,7	-
24.06.2024	0,008	0	59,35	60,28	0	59,11	60,04	0	0	24	0	0	23,8	23,8	0,07	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,007	0	58,68	59,58	0	58,44	59,34	0	0	24	0	0	23,8	23,7	0,07	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,008	0	58,47	59,36	0	58,36	59,22	0	0	24	0	0	22,6	22,6	0,09	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,005	0	59,03	59,88	0	58,96	59,7	0	0	24	0	0	22,4	22,4	0,02	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,002	0	59,06	60	0	59,03	59,93	0	0	24	0	0	22,2	22,2	-0,03	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,003	0	58,88	59,83	0	58,88	59,83	0	0	24	0	0	22,1	22,1	-0,04	0,7	0,7	-
30.06.2024	0	0	59,38	60,32	0	59,38	60,25	0	0	24	0	0	22	22,2	-0,1	0,7	0,7	-
01.07.2024	0	0	59,47	60,39	0	59,47	60,33	0	0	24	0	0	22,1	22,2	-0,1	0,7	0,7	-
02.07.2024	0	0	60,55	61,5	0	60,53	61,48	0	0	24	0	0	21,8	21,9	-0,1	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,012	0	34,58	35,27	0	33,97	34,66	0	0	24	0	0	60,9	60,5	0,4	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,024	0	25,92	26,67	0	25,48	26,22	0	0	24	0	0	62,9	62	0,84	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,017	0	26,26	26,77	0	25,8	26,31	0	0	24	0	0	62,8	62,2	0,62	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,007	0	24,11	24,44	0	23,69	24,02	0	0	24	0	0	63	62,5	0,45	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,005	0	25,11	25,52	0	24,67	25,08	0	0	24	0	0	63,2	62,8	0,39	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,016	0	19,77	20,07	0	19,44	19,74	0	0	24	0	0	62,4	61,4	0,98	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,026	0	14,62	14,95	0	14,37	14,7	0	0	24	0	0	60,9	59	1,86	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,03	0	18,1	18,51	0	17,81	18,24	0	0	24	0	0	60,4	58,7	1,68	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,023	0	18,42	18,8	0	18,11	18,49	0	0	24	0	0	62,5	61,4	1,1	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,023	0	20,71	21,06	0	20,35	20,71	0	0	24	0	0	62,1	61	1,18	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,016	0	16,46	16,73	0	16,2	16,47	0	0	24	0	0	62,6	61,6	1	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,01	0	16,1	16,44	0	15,86	16,2	0	0	24	0	0	62,6	62	0,66	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,018	0	16,27	16,55	0	15,98	16,26	0	0	24	0	0	63	61,9	1,13	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,018	0	17,9	18,24	0	17,58	17,93	0	0	24	0	0	62,2	61,2	1,01	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,032	0	18,12	18,41	0	17,77	18,09	0	0	24	0	0	63,6	61,8	1,79	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,015	0	15,22	15,51	0	14,94	15,25	0	0	24	0	0	63,1	62	1,05	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,018	0	17,61	17,93	0	17,31	17,64	0	0	24	0	0	62,8	61,7	1,11	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,007	0	16,43	16,72	0	16,17	16,46	0	0	24	0	0	62,4	61,7	0,69	0,7	0,7	-
Итого:	0,362	0	1072,67	1090,51	0	1065,03	1082,65	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,362																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2024	736,705	41122,44	41443,55	0	40199,41	40902,49	0
20.07.2024	737,067	42195,11	42534,06	0	41264,44	41985,14	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 8:13:48