

#25507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,058	0	33,28	33,14	0	32,67	32,57	0	0	24	0	0	62,8	61	1,8	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,079	0	36,31	36,02	0	35,65	35,39	0	0	24	0	0	63,9	61,6	2,23	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,055	0	39,35	39,07	0	38,65	38,38	0	0	24	0	0	63	61,5	1,42	0,7	0,7	-
24.07.2021	0,027	0	34,73	34,57	0	34,12	33,98	0	0	24	0	0	63,7	63	0,71	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,023	0	32,57	32,38	0	31,97	31,79	0	0	24	0	0	64,1	63,4	0,72	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,034	0	28,31	28,14	0	27,78	27,63	0	0	24	0	0	62,8	61,5	1,29	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,045	0	29,29	29,16	0	28,74	28,64	0	0	24	0	0	63,3	61,8	1,49	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,049	0	30,94	30,74	0	30,35	30,17	0	0	24	0	0	64,1	62,6	1,56	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,042	0	26,59	26,5	0	26,07	26,01	0	0	24	0	0	65,3	63,7	1,62	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,067	0	33,93	33,71	0	33,33	33,14	0	0	24	0	0	62,8	60,9	1,93	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,024	0	31,56	31,46	0	30,98	30,91	0	0	24	0	0	64,2	63,4	0,78	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,019	0	31,57	31,42	0	31	30,85	0	0	24	0	0	64	63,4	0,56	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,038	0	30,56	30,6	0	30,01	30,07	0	0	24	0	0	62,6	61,3	1,25	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,036	0	20,84	20,73	0	20,47	20,39	0	0	24	0	0	61,5	59,8	1,71	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,032	0	23,06	22,9	0	22,66	22,53	0	0	24	0	0	61,8	60,4	1,32	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,027	0	18,02	17,86	0	17,71	17,56	0	0	24	0	0	62,2	60,6	1,58	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,045	0	22,55	22,45	0	22,15	22,08	0	0	24	0	0	61,5	59,6	1,96	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,024	0	17,79	17,6	0	17,51	17,33	0	0	24	0	0	59,9	58,4	1,47	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,025	0	20,34	20,12	0	20,02	19,81	0	0	24	0	0	60,7	59,6	1,15	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,036	0	24,13	24	0	23,7	23,61	0	0	24	0	0	61,4	59,9	1,48	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,041	0	23,54	23,39	0	23,14	23,02	0	0	24	0	0	62,5	60,8	1,69	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,032	0	28,67	28,51	0	28,14	28	0	0	24	0	0	61,9	60,8	1,04	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,027	0	24,5	24,36	0	24,06	23,93	0	0	24	0	0	62,3	61,2	1,09	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,034	0	23,02	22,9	0	22,62	22,55	0	0	24	0	0	61,7	60,4	1,32	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,024	0	21,68	21,49	0	21,32	21,14	0	0	24	0	0	60,8	60	0,88	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,023	0	20,66	20,47	0	20,32	20,14	0	0	24	0	0	60,9	59,9	0,98	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,04	0	25,63	25,53	0	25,19	25,1	0	0	24	0	0	61,4	59,9	1,45	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,03	0	25,6	25,42	0	25,18	25,01	0	0	24	0	0	61,9	60,8	1,11	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,038	0	24,81	24,62	0	24,36	24,19	0	0	24	0	0	62,1	60,6	1,46	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,03	0	25,41	25,27	0	24,97	24,83	0	0	24	0	0	62,4	61,3	1,08	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,029	0	27,83	27,65	0	27,35	27,17	0	0	24	0	0	62,4	61,4	1,01	0,7	0,7	-
Итого:	1,133	0	837,07	832,18	0	822,19	817,92	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,133																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2021	457,2	17821,06	17523,81	0	17397,93	17341,68	0
20.08.2021	458,333	18658,13	18355,99	0	18220,12	18159,6	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 12:23:51