

#29030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,008	0	37,09	37,64	0	36,34	36,88	0	0	24	0	0	66,5	66,2	0,36	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,009	0	38,51	39,12	0	37,72	38,32	0	0	24	0	0	66,2	65,9	0,3	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,009	0	37,79	38,35	0	37,02	37,58	0	0	24	0	0	66,4	66,1	0,31	0,7	0,7	-
24.07.2023	0,016	0	38,69	39,26	0	37,93	38,48	0	0	24	0	0	66,2	65,8	0,44	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,012	0	35,67	36,25	0	34,96	35,54	0	0	24	0	0	65,8	65,4	0,41	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,03	0	37,66	38,22	0	36,93	37,5	0	0	24	0	0	66	65,2	0,85	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,016	0	36,56	37,12	0	35,85	36,42	0	0	24	0	0	66,4	65,8	0,53	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,014	0	38,46	38,89	0	37,7	38,13	0	0	24	0	0	66,3	65,9	0,41	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,01	0	39,87	40,31	0	39,07	39,51	0	0	24	0	0	66,5	66,2	0,26	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,008	0	44,31	44,84	0	43,41	43,93	0	0	24	0	0	66,5	66,2	0,23	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,012	0	41,01	41,39	0	40,2	40,58	0	0	24	0	0	66,2	65,9	0,37	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,012	0	37,94	38,3	0	37,2	37,56	0	0	24	0	0	66,2	65,8	0,43	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,018	0	37,62	37,96	0	36,89	37,23	0	0	24	0	0	66,4	65,9	0,56	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,035	0	36,59	37	0	35,88	36,29	0	0	24	0	0	66	65	0,99	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,019	0	37,23	37,6	0	36,51	36,89	0	0	24	0	0	65,7	65,2	0,55	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,008	0	40,84	41,21	0	40,01	40,38	0	0	24	0	0	66,4	66,2	0,26	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,012	0	40,74	41,13	0	39,95	40,31	0	0	24	0	0	66,1	65,8	0,31	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,013	0	39,62	40	0	38,84	39,22	0	0	24	0	0	65,8	65,4	0,37	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,014	0	40,14	40,6	0	39,36	39,81	0	0	24	0	0	65,6	65,3	0,36	0,7	0,7	-
09.08.2023	-0,002	0	17,47	15,1	0	17,19	14,82	0	0	24	0	0	57,3	62,5	-5,24	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	2,04	0	0	2,04	0	0	0	24	0	0	22,7	22,7	0	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	0	3,41	0	0	3,41	0	0	0	24	0	0	22	22,1	-0,07	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	5,07	0	0	5,07	0	0	0	24	0	0	21,8	21,9	-0,04	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	4,26	0	0	4,26	0	0	0	24	0	0	21,7	21,8	-0,03	0,7	0,7	-
14.08.2023	0	0	1,05	0	0	1,05	0	0	0	24	0	0	21,6	21,7	-0,04	0,7	0,7	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,7	0	0,7	0,7	-
16.08.2023	0	0	0,28	0,24	0	0,28	0,24	0	0	24	0	0	21,6	21,8	-0,19	0,7	0,7	-
17.08.2023	0	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0	24	0	0	21,1	21,6	-0,54	0,7	0,7	-
18.08.2023	0	0	0,02	0,01	0	0,02	0,01	0	0	24	0	0	22,2	21,6	0,59	0,7	0,7	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,9	0,38	0,7	0,7	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,9	0,41	0,7	0,7	-
Итого:	0,273	0	769,96	760,56	0	755,11	745,65	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,273																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2023	366,984	23016,93	23120,35	0	22502,09	22796,25	0
20.08.2023	367,257	23786,89	23880,91	0	23257,2	23541,9	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 7:35:02