

#93124#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2024 по 19.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,009	0	14,49	14,83	0	14,25	14,59	0	0	24	0	0	62,8	62,1	0,74	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,014	0	16,28	16,6	0	16,01	16,33	0	0	24	0	0	62,3	61,4	0,84	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,016	0	16,44	16,77	0	16,15	16,49	0	0	24	0	0	62,9	61,8	1,07	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,028	0	22,35	22,69	0	21,94	22,29	0	0	24	0	0	62,6	61,4	1,27	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,015	0	19,32	19,74	0	19	19,42	0	0	24	0	0	61,6	60,9	0,75	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,015	0	16,43	16,7	0	16,15	16,42	0	0	24	0	0	62,4	61,4	0,98	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,008	0	20,55	20,97	0	20,18	20,59	0	0	24	0	0	61,8	61,3	0,52	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,01	0	20,38	20,69	0	20,01	20,34	0	0	24	0	0	62	61,5	0,54	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,024	0	20,91	21,28	0	20,57	20,94	0	0	24	0	0	62,4	61,2	1,17	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,02	0	21,02	21,35	0	20,65	20,98	0	0	24	0	0	62	61,1	0,87	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,023	0	21,96	22,37	0	21,58	21,99	0	0	24	0	0	62,3	61,3	1,02	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,018	0	22,01	22,33	0	21,62	21,95	0	0	24	0	0	62,7	61,7	0,96	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,012	0	22,57	22,93	0	22,17	22,53	0	0	24	0	0	62,1	61,4	0,63	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,01	0	22,05	22,36	0	21,64	21,94	0	0	24	0	0	62,5	62	0,5	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,008	0	21,77	22,1	0	21,37	21,7	0	0	24	0	0	62,6	62,1	0,5	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,013	0	22,3	22,66	0	21,9	22,26	0	0	24	0	0	62,5	61,7	0,76	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,019	0	23,07	23,4	0	22,64	22,99	0	0	24	0	0	62,1	61,2	0,88	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,01	0	21,51	21,84	0	21,13	21,46	0	0	24	0	0	62,4	61,9	0,52	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,011	0	21,12	21,43	0	20,73	21,05	0	0	24	0	0	62,3	61,7	0,65	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,094	0	46,98	47,66	0	46,07	46,77	0	0	24	0	0	65	62,9	2,08	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,099	0	109,55	110,5	0	107,37	108,34	0	0	24	0	0	66,3	65,4	0,93	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,095	0	121,42	122,17	0	118,91	119,74	0	0	24	0	0	67,5	66,8	0,79	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,054	0	82,87	83,51	0	81,22	81,88	0	0	24	0	0	66,8	66,1	0,71	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,006	0	25,5	25,85	0	25,03	25,37	0	0	24	0	0	63,5	63,1	0,41	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,007	0	27,21	27,57	0	26,72	27,08	0	0	24	0	0	63,2	62,8	0,4	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,007	0	26,57	26,95	0	26,08	26,46	0	0	24	0	0	63,4	63	0,38	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,002	0	12,08	12,22	0	11,87	12,01	0	0	24	0	0	64	63,5	0,41	0,7	0,7	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,2	24,8	1,38	0,7	0,7	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	23,9	0,35	0,7	0,7	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	23,7	0,31	0,7	0,7	-
Итого:	0,647	0	838,71	849,47	0	822,96	833,91	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,647																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2024	737,067	42195,11	42534,06	0	41264,44	41985,14	0
19.08.2024	737,714	43033,82	43383,53	0	42087,4	42819,05	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 14:19:07