

#145459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,014	0	95,61	99,37	0	93,55	97,25	0	0	24	0	0	69,4	69,2	0,2	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,01	0	102,16	106,17	0	99,94	103,86	0	0	24	0	0	69,6	69,5	0,16	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,019	0	95,28	99,11	0	93,18	97	0	0	24	0	0	69,6	69,4	0,18	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,006	0	105,33	109,63	0	103,07	107,28	0	0	24	0	0	69,2	69,1	0,11	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,007	0	109,18	113,6	0	106,84	111,13	0	0	24	0	0	69,7	69,6	0,13	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,002	0	109,47	114,07	0	107,07	111,6	0	0	24	0	0	69,6	69,6	0,09	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,001	0	104,75	109,43	0	102,47	107,08	0	0	24	0	0	69,6	69,5	0,09	0,7	0,7	-
28.07.2025	0	0	105,4	110,14	0	103,13	107,8	0	0	24	0	0	69,3	69,2	0,07	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,009	0	104,3	108,9	0	102,02	106,53	0	0	24	0	0	69,9	69,8	0,12	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,012	0	101,13	105,85	0	98,96	103,59	0	0	24	0	0	69,1	68,9	0,17	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,012	0	103,6	108,39	0	101,34	106,07	0	0	24	0	0	69,6	69,4	0,15	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,01	0	102,37	107,22	0	100,18	104,95	0	0	24	0	0	69,2	69,1	0,14	0,7	0,7	-
02.08.2025	0	0	105,25	110,24	0	102,92	107,86	0	0	24	0	0	70	69,9	0,08	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,005	0	105,38	110,41	0	103,11	108,02	0	0	24	0	0	69,4	69,3	0,11	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,013	0	99,7	104,53	0	97,57	102,29	0	0	24	0	0	69,2	69	0,17	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,009	0	101,82	106,7	0	99,61	104,42	0	0	24	0	0	69,3	69,2	0,12	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,009	0	100,77	105,57	0	98,6	103,3	0	0	24	0	0	69,4	69,2	0,12	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,013	0	102,54	107,49	0	100,32	105,22	0	0	24	0	0	69,3	69,1	0,16	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,019	0	98,81	103,56	0	96,68	101,33	0	0	24	0	0	69,4	69,2	0,2	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,005	0	97,15	101,92	0	95,09	99,75	0	0	24	0	0	68,9	68,8	0,11	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,007	0	102,07	107,07	0	99,8	104,75	0	0	24	0	0	70	69,9	0,1	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,016	0	102,73	107,75	0	100,51	105,41	0	0	24	0	0	69,7	69,5	0,19	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,015	0	95,55	100,27	0	93,51	98,11	0	0	24	0	0	69,2	69	0,18	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,014	0	102,39	107,45	0	100,17	105,15	0	0	24	0	0	69,5	69,4	0,14	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,018	0	97,38	102,26	0	95,29	100,04	0	0	24	0	0	69,4	69,2	0,19	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,006	0	112,44	117,87	0	109,93	115,26	0	0	24	0	0	70,5	70,4	0,1	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	105,88	111,09	0	103,51	108,61	0	0	24	0	0	70,8	70,7	0,07	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,001	0	98,81	103,77	0	96,71	101,58	0	0	24	0	0	68,5	68,4	0,08	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,017	0	97,71	102,61	0	95,62	100,4	0	0	24	0	0	69,4	69,2	0,18	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,016	0	97,45	102,37	0	95,39	100,2	0	0	24	0	0	68,9	68,7	0,19	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,011	0	97,04	101,94	0	94,93	99,76	0	0	24	0	0	69,4	69,2	0,14	0,7	0,7	-
Итого:	0,296	0	3159,45	3306,75	0	3091,02	3235,6	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,296																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	1124,125	62380,42	63320,21	0	60998,14	62516,23	0
20.08.2025	1124,421	65539,87	66626,96	0	64089,16	65751,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:26:31