

#25498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,7	0,5	0,7	0,7	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,7	0,46	0,7	0,7	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,7	0,49	0,7	0,7	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,7	0,49	0,7	0,7	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,8	0,48	0,7	0,7	-
26.08.2022	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	22,3	21,8	0,52	0,7	0,7	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,8	0,47	0,7	0,7	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,8	0,47	0,7	0,7	-
29.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,8	0,48	0,7	0,7	-
30.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,8	0,45	0,7	0,7	-
31.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,7	0,41	0,7	0,7	-
01.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,4	0,37	0,7	0,7	-
02.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,2	0,37	0,7	0,7	-
03.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21	0,35	0,7	0,7	-
04.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,8	0,33	0,7	0,7	-
05.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,6	0,31	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,056	0	79,41	79,4	0	77,9	77,91	0	0	24	0	0	64,2	63,5	0,72	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,151	0	161,1	160,6	0	157,83	157,43	0	0	24	0	0	67	66,1	0,96	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,017	0	159,01	158,92	0	155,79	155,71	0	0	24	0	0	66,9	66,8	0,08	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,021	0	152,95	152,98	0	149,9	149,93	0	0	24	0	0	66,8	66,8	0,09	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,016	0	152,85	153,02	0	149,75	149,93	0	0	24	0	0	67,1	67	0,09	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,014	0	152,82	152,9	0	149,69	149,77	0	0	24	0	0	67,3	67,2	0,09	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,017	0	152,21	152,25	0	149,13	149,2	0	0	24	0	0	66,8	66,7	0,1	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,026	0	153,03	153,11	0	149,98	150,09	0	0	24	0	0	66,7	66,6	0,13	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,057	0	153,22	153,37	0	150,14	150,31	0	0	24	0	0	66,7	66,3	0,36	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,096	0	158,81	158,94	0	155,55	155,74	0	0	24	0	0	67,6	67	0,6	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,102	0	140,93	141,01	0	138,13	138,24	0	0	24	0	0	66,8	66,1	0,71	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,042	0	144,07	144,13	0	141,17	141,25	0	0	24	0	0	66,8	66,5	0,27	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,024	0	149,2	149,13	0	146,17	146,11	0	0	24	0	0	67	66,9	0,14	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,106	0	139,95	139,77	0	137,05	136,94	0	0	24	0	0	67,7	67	0,77	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,089	0	122,68	122,63	0	120,21	120,19	0	0	24	0	0	66,6	65,8	0,72	0,7	0,7	-
Итого:	0,834	0	2172,24	2172,17	0	2128,39	2128,76	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,834																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2022	0	0,33	1,01	0	0,33	1,01	0
20.09.2022	0,834	2172,57	2173,18	0	2128,72	2129,77	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 9:48:57