

#35873#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22	0,34	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,002	0	43,83	43,72	0	43,46	43,36	0	0	24	0	0	40,2	40,5	-0,27	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,023	0	35,68	36,11	0	35,01	35,44	0	0	24	0	0	64,9	64,3	0,65	0,7	0,7	-
24.08.2023	0,004	0	34,27	34,78	0	33,82	34,33	0	0	24	0	0	52,9	52,8	0,16	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,029	0	38,03	38,52	0	37,34	37,82	0	0	24	0	0	63,4	62,6	0,79	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,022	0	35,27	35,87	0	34,63	35,23	0	0	24	0	0	64,4	63,7	0,64	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,01	0	36,43	37,01	0	35,73	36,3	0	0	24	0	0	65,2	64,9	0,34	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,015	0	37,69	38,3	0	36,99	37,6	0	0	24	0	0	64,3	63,9	0,42	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,013	0	32,7	33	0	32,09	32,39	0	0	24	0	0	65,6	65,1	0,5	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,031	0	30,22	30,49	0	29,64	29,93	0	0	24	0	0	64,9	63,7	1,18	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,036	0	32,05	32,24	0	31,43	31,64	0	0	24	0	0	64,9	63,6	1,27	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,044	0	31,02	31,32	0	30,42	30,75	0	0	24	0	0	64,7	63,2	1,5	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,006	0	35,65	35,92	0	34,95	35,22	0	0	24	0	0	65,9	65,6	0,29	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,013	0	31,33	31,58	0	30,73	30,99	0	0	24	0	0	65,3	64,8	0,54	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,098	0	27,61	27,99	0	27,09	27,53	0	0	24	0	0	64,3	60,7	3,57	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,114	0	28,78	28,93	0	28,22	28,45	0	0	24	0	0	64,1	60	4,11	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,145	0	29,1	29,24	0	28,56	28,74	0	0	24	0	0	64,5	59,3	5,22	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,121	0	26,59	26,73	0	26,09	26,31	0	0	24	0	0	64,3	59,6	4,72	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,12	0	32,02	32,15	0	31,38	31,57	0	0	24	0	0	64,7	60,9	3,83	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,021	0	34,03	34,27	0	33,37	33,63	0	0	24	0	0	64,9	64,2	0,71	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,011	0	35,01	35,18	0	34,33	34,51	0	0	24	0	0	65,8	65,5	0,34	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,12	0	26,68	26,88	0	26,17	26,44	0	0	24	0	0	64,7	60,1	4,59	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,101	0	34,03	34,1	0	33,37	33,5	0	0	24	0	0	65	62	3,06	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,111	0	24,64	24,75	0	24,2	24,35	0	0	24	0	0	64	59,5	4,52	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,099	0	19,11	19,31	0	18,73	19	0	0	24	0	0	63,8	58,5	5,32	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,082	0	15,93	16,07	0	15,63	15,8	0	0	24	0	0	66,8	61,6	5,21	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,011	0	14,72	14,79	0	14,47	14,54	0	0	24	0	0	66,9	66,1	0,73	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,011	0	14,26	14,38	0	14,01	14,15	0	0	24	0	0	67,2	66,4	0,87	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,067	0	16,13	16,18	0	15,77	15,89	0	0	24	0	0	66,6	62,2	4,45	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,085	0	15,6	15,76	0	15,31	15,49	0	0	24	0	0	67,5	62,1	5,44	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,087	0	17,01	17,16	0	16,67	16,86	0	0	24	0	0	66,8	61,4	5,39	0,7	0,7	-
Итого:	1,652	0	865,42	872,73	0	849,61	857,76	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,652																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	367,257	23786,89	23880,91	0	23257,2	23541,9	0
20.09.2023	368,909	24652,31	24753,64	0	24106,81	24399,66	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 10:42:28