

#25517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 19.10.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ  
Суворова 35, Калининград  
3691  
4106  
ВКТ-7  
00104205  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,077	0	159,3	159,16	0	155,97	155,87	0	0	24	0	0	68,5	67,9	0,52	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,1	0	150,88	150,8	0	147,85	147,8	0	0	24	0	0	67	66,4	0,67	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,104	0	138,9	138,86	0	136,08	136,08	0	0	24	0	0	67,3	66,6	0,75	0,7	0,7	-
24.09.2022	0,002	0	144,83	144,89	0	141,81	141,87	0	0	24	0	0	68	68	0,01	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,006	0	166,27	166,16	0	162,83	162,72	0	0	24	0	0	67,8	67,8	0	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,086	0	146,15	145,98	0	143,16	143,03	0	0	24	0	0	67,2	66,6	0,6	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,086	0	127,57	127,5	0	124,95	124,95	0	0	24	0	0	67,3	66,6	0,68	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,094	0	116,49	116,37	0	114,17	114,1	0	0	24	0	0	66,4	65,6	0,85	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,106	0	107,34	107,46	0	105,25	105,43	0	0	24	0	0	65,6	64,6	1,04	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,137	0	127,93	127,77	0	125,35	125,27	0	0	24	0	0	66,9	65,8	1,11	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,006	0	142,85	142,89	0	139,97	140,01	0	0	24	0	0	66,8	66,7	0,03	0,7	0,7	-
02.10.2022	0	0	150,43	150,39	0	147,32	147,28	0	0	24	0	0	67,6	67,7	-0,02	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,011	0	163,65	163,53	0	160,29	160,17	0	0	24	0	0	67,6	67,6	0,03	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,478	0	151,12	150,72	0	148,1	147,95	0	0	24	0	0	66,5	63,3	3,19	0,7	0,7	-
05.10.2022	0,989	0	112,55	111,91	0	110,24	110,15	0	0	24	0	0	67,3	58,3	8,98	0,7	0,7	-
06.10.2022	0,944	0	85,5	85,2	0	83,75	83,96	0	0	24	0	0	67,7	56,4	11,28	0,7	0,7	-
07.10.2022	1,061	0	85,91	85,48	0	84,1	84,23	0	0	24	0	0	68,1	55,5	12,59	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,9	0	83,77	83,36	0	81,99	82,1	0	0	24	0	0	68	57	10,98	0,7	0,7	-
09.10.2022	1,029	0	83,38	83,04	0	81,63	81,9	0	0	24	0	0	67,5	54,9	12,6	0,7	0,7	-
10.10.2022	1,236	0	91,81	91,55	0	89,85	90,24	0	0	24	0	0	68,9	55,1	13,78	0,7	0,7	-
11.10.2022	1,03	0	97,61	97,42	0	95,51	95,88	0	0	24	0	0	69,6	58,8	10,79	0,7	0,7	-
12.10.2022	1,139	0	95,02	94,69	0	92,96	93,24	0	0	24	0	0	69,5	57,3	12,25	0,7	0,7	-
13.10.2022	1,054	0	95,05	94,56	0	92,96	93,03	0	0	24	0	0	70,1	58,8	11,33	0,7	0,7	-
14.10.2022	1,082	0	95,09	94,4	0	93,02	92,92	0	0	24	0	0	69,8	58,1	11,64	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,792	0	93,97	93,86	0	91,91	92,25	0	0	24	0	0	69,8	61,2	8,6	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,641	0	91,27	91,15	0	89,36	89,6	0	0	24	0	0	69	61,8	7,19	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,729	0	95,8	95,5	0	93,69	93,81	0	0	24	0	0	69,8	62	7,78	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,692	0	98,34	98,26	0	96,18	96,51	0	0	24	0	0	69,6	62,4	7,19	0,7	0,7	-
19.10.2022	1,292	0	99,88	99,49	0	97,74	98,03	0	0	24	0	0	69,3	56,1	13,22	0,7	0,7	-
Итого:	15,903	0	3398,66	3392,35	0	3327,99	3330,38	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,903																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2022	0,834	2172,57	2173,18	0	2128,72	2129,77	0
19.10.2022	18,08	5667,44	5661,65	0	5550,87	5554,93	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2022 13:28:59