

#35871#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Суворова 35, Калининград  
Номер абонента 3691  
Порядковый номер 4106  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104205  
Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,077	0	16,48	16,55	0	16,19	16,27	0	0	24	0	0	66,2	61,3	4,86	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,067	0	22,11	22,26	0	21,69	21,87	0	0	24	0	0	66	62,8	3,19	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,004	0	30,06	30,17	0	29,44	29,55	0	0	24	0	0	65,7	65,4	0,29	0,7	0,7	-
24.09.2023	0,012	0	32,04	32,11	0	31,41	31,49	0	0	24	0	0	65,4	65	0,39	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,106	0	28,76	28,8	0	28,22	28,32	0	0	24	0	0	64,5	60,7	3,79	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,082	0	28,89	28,88	0	28,36	28,39	0	0	24	0	0	64,1	61,2	2,86	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,09	0	24,01	24,18	0	23,55	23,76	0	0	24	0	0	64,1	60,3	3,83	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,072	0	26,3	26,49	0	25,82	26,06	0	0	24	0	0	63	60,2	2,84	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,056	0	26,76	26,83	0	26,27	26,37	0	0	24	0	0	63,9	61,8	2,18	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,011	0	30,49	30,54	0	29,91	29,96	0	0	24	0	0	65	64,6	0,42	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,009	0	27,29	27,36	0	26,77	26,84	0	0	24	0	0	65	64,7	0,38	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,09	0	27,88	27,84	0	27,38	27,39	0	0	24	0	0	64,1	60,7	3,37	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,081	0	29,77	29,87	0	29,22	29,35	0	0	24	0	0	64,2	61,4	2,79	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,052	0	27,95	28	0	27,43	27,51	0	0	24	0	0	63,8	61,8	1,93	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,092	0	24,45	24,54	0	24,02	24,16	0	0	24	0	0	64	60,1	3,92	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,109	0	23,94	24,12	0	23,53	23,73	0	0	24	0	0	63,2	58,6	4,64	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,032	0	24,24	24,37	0	23,83	23,98	0	0	24	0	0	62,6	61,2	1,32	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,025	0	22,85	22,85	0	22,48	22,48	0	0	24	0	0	63	62	1,03	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,131	0	24,43	24,52	0	23,98	24,13	0	0	24	0	0	63,2	57,7	5,49	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,126	0	27,54	27,63	0	27,03	27,17	0	0	24	0	0	63,8	59,2	4,64	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,352	0	26,92	27,42	0	26,4	27,06	0	0	24	0	0	65,3	51,9	13,4	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,641	0	26,65	26,9	0	26,09	26,69	0	0	24	0	0	66,4	41,8	24,61	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,696	0	26,75	26,84	0	26,19	26,62	0	0	24	0	0	68,1	41,4	26,61	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,518	0	20,68	21	0	20,27	20,77	0	0	24	0	0	67,6	42	25,63	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,916	0	34,81	34,98	0	34,1	34,67	0	0	24	0	0	67,1	40,2	26,9	0,7	0,7	-
16.10.2023	1,14	0	43,73	43,81	0	42,79	43,46	0	0	24	0	0	68,4	41,7	26,7	0,7	0,7	-
17.10.2023	1,05	0	38,66	38,8	0	37,79	38,49	0	0	24	0	0	69,1	41,4	27,76	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,948	0	36,95	37,08	0	36,22	36,77	0	0	24	0	0	67,4	41,2	26,23	0,7	0,7	-
19.10.2023	1,233	0	50,85	50,73	0	49,81	50,31	0	0	24	0	0	67,3	42,5	24,78	0,7	0,7	-
20.10.2023	1,526	0	58,97	58,58	0	57,65	58,07	0	0	24	0	0	69,2	42,7	26,5	0,7	0,7	-
Итого:	10,344	0	891,21	894,05	0	873,84	881,69	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,344																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2023	368,909	24652,31	24753,64	0	24106,81	24399,66	0
20.10.2023	379,253	25543,52	25647,69	0	24980,65	25281,35	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2023 12:51:52