

#102953#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Суворова 35, Калининград
3691
4106
ВКТ-7
00104205
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2024 | 1,013 | 0 | 73,45 | 74,97 | 0 | 72,18 | 74,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 47,5 | 14,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2024 | 0,757 | 0 | 70,71 | 71,93 | 0 | 69,24 | 70,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 57,2 | 10,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2024 | 0,983 | 0 | 67,43 | 68,81 | 0 | 66,03 | 67,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 53,2 | 14,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.10.2024 | 1,158 | 0 | 74,01 | 75,37 | 0 | 72,5 | 74,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 51,4 | 16,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2024 | 1,475 | 0 | 80,37 | 81,65 | 0 | 78,71 | 80,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 48,7 | 18,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2024 | 1,173 | 0 | 75,67 | 77,11 | 0 | 74,1 | 76,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 52,1 | 15,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2024 | 0,987 | 0 | 77,01 | 78,38 | 0 | 75,42 | 77,3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 68,1 | 55 | 13,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2024 | 1,119 | 0 | 74,58 | 75,96 | 0 | 73,02 | 74,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,5 | 15,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2024 | 0,951 | 0 | 73,39 | 74,93 | 0 | 71,87 | 73,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 54,8 | 13,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2024 | 0,981 | 0 | 74,42 | 76,14 | 0 | 72,87 | 75,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 54,3 | 13,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2024 | 1,112 | 0 | 74,87 | 76,39 | 0 | 73,32 | 75,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 52,9 | 15,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2024 | 0,917 | 0 | 72,37 | 73,71 | 0 | 70,88 | 72,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 54,9 | 12,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2024 | 1,503 | 0 | 78,27 | 79,78 | 0 | 76,67 | 78,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,8 | 19,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2024 | 1,355 | 0 | 73,65 | 74,9 | 0 | 72,11 | 74,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 48,6 | 18,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2024 | 1,404 | 0 | 73,63 | 74,94 | 0 | 72,11 | 74,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 48,1 | 19,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2024 | 1,558 | 0 | 91,45 | 93,17 | 0 | 89,78 | 92,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63 | 45,6 | 17,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2024 | 1,675 | 0 | 82,78 | 84,18 | 0 | 81,08 | 83,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 46,7 | 20,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2024 | 1,688 | 0 | 82,8 | 84,35 | 0 | 81,1 | 83,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47 | 20,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2024 | 1,512 | 0 | 74,06 | 75,79 | 0 | 72,47 | 75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48 | 20,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2024 | 1,678 | 0 | 82,98 | 84,59 | 0 | 81,26 | 83,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 46,9 | 20,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2024 | 1,799 | 0 | 83,99 | 85,59 | 0 | 82,15 | 84,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 48,1 | 21,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2024 | 2,144 | 0 | 90,08 | 91,38 | 0 | 87,9 | 90,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 49,7 | 24,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2024 | 2,131 | 0 | 91,92 | 92,95 | 0 | 89,75 | 91,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 49,1 | 23,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2024 | 2,142 | 0 | 86,72 | 87,73 | 0 | 84,58 | 86,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 49 | 25,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2024 | 1,899 | 0 | 75,8 | 76,72 | 0 | 74,04 | 75,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,5 | 25,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2024 | 1,655 | 0 | 71,09 | 72,02 | 0 | 69,58 | 71,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 45 | 23,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2024 | 1,44 | 0 | 53,3 | 54,06 | 0 | 52,14 | 53,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 41,8 | 27,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2024 | 1,709 | 0 | 70,89 | 71,89 | 0 | 69,37 | 71,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 44,8 | 24,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2024 | 1,841 | 0 | 79,17 | 80,1 | 0 | 77,48 | 79,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 45,6 | 23,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2024 | 2,136 | 0 | 92,39 | 93,27 | 0 | 90,28 | 92,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 47,8 | 23,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2024 | 2,146 | 0 | 96,14 | 97,38 | 0 | 94 | 96,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 47,4 | 22,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 46,041 | 0 | 2419,39 | 2460,14 | 0 | 2367,99 | 2432,19 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 46,041 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.10.2024 | 753,555 | 43958,67 | 44325,36 | 0 | 42993,34 | 43749,8 | 0 |
| 20.11.2024 | 799,596 | 46378,06 | 46785,5 | 0 | 45361,33 | 46181,99 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 14:33:54