

#112994#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Суворова 35, Калининград
Номер абонента 3691
Порядковый номер 4106
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104205
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	1,791	0	72,78	76,1	0	71,19	75,39	0	0	24	0	0	69,6	44,4	25,22	0,7	0,7	6
21.12.2024	1,926	0	88,88	92,77	0	86,91	91,78	0	0	24	0	0	70	47,8	22,21	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	1,845	0	81,78	85,04	0	79,96	84,22	0	0	24	0	0	69,8	46,7	23,12	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	1,864	0	76,7	79,62	0	75,01	78,86	0	0	24	0	0	69,7	44,8	24,87	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	2,142	0	82,66	85,56	0	80,7	84,67	0	0	24	0	0	73,3	46,8	26,55	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,093	0	81,84	84,87	0	79,94	84	0	0	24	0	0	72,3	46,1	26,21	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	1,884	0	79,97	83,15	0	78,22	82,33	0	0	24	0	0	69,9	45,8	24,11	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	1,787	0	69,53	72,22	0	67,99	71,55	0	0	24	0	0	70	43,7	26,29	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	1,718	0	70,81	73,69	0	69,25	73	0	0	24	0	0	69,7	44,9	24,84	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	1,816	0	76,46	79,63	0	74,76	78,84	0	0	24	0	0	69,8	45,6	24,3	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	1,747	0	72,61	75,42	0	71,01	74,67	0	0	24	0	0	69,7	45	24,64	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	1,776	0	73,38	76,3	0	71,76	75,57	0	0	24	0	0	69,5	44,8	24,77	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	1,805	0	76,43	79,75	0	74,77	78,99	0	0	24	0	0	69,6	45,5	24,18	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	1,991	0	84,7	87,96	0	82,79	87,04	0	0	24	0	0	71,4	47,4	24,06	0,7	0,7	4
03.01.2025	2,404	0	94,06	97,59	0	91,63	96,46	0	0	24	0	0	76,3	50	26,27	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	2,469	0	94,36	97,86	0	91,87	96,69	0	0	24	0	0	77,6	50,7	26,89	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	2,5	0	95,37	98,57	0	92,85	97,39	0	0	24	0	0	77,6	50,7	26,94	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	2,354	0	92,3	95,69	0	89,92	94,56	0	0	24	0	0	76,6	50,4	26,18	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	1,903	0	82,19	85,45	0	80,42	84,62	0	0	24	0	0	69,6	45,9	23,7	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,186	0	91,84	94,87	0	89,77	93,87	0	0	24	0	0	71,9	47,5	24,39	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	2,355	0	95,52	98,87	0	93,25	97,77	0	0	24	0	0	73,6	48,3	25,3	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	2,22	0	90,77	94,11	0	88,64	93,1	0	0	24	0	0	72,8	47,8	25,06	0,7	0,7	-
11.01.2025	2,379	0	96,75	100,1	0	94,31	98,93	0	0	24	0	0	75,6	50,4	25,26	0,7	0,7	-
12.01.2025	2,343	0	92,78	96,06	0	90,45	94,98	0	0	24	0	0	75,4	49,4	25,9	0,7	0,7	-
13.01.2025	2,548	0	99,69	103,05	0	97,15	101,89	0	0	24	0	0	76	49,7	26,25	0,7	0,7	-
14.01.2025	2,518	0	101,59	105,11	0	99,09	103,92	0	0	24	0	0	75	49,5	25,45	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,056	0	84,52	87,44	0	82,67	86,61	0	0	24	0	0	70,1	45,2	24,91	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,125	0	90,04	93,21	0	88,07	92,27	0	0	24	0	0	70,4	46,2	24,16	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,042	0	85,56	88,65	0	83,67	87,79	0	0	24	0	0	70,2	45,8	24,43	0,7	0,7	-
18.01.2025	1,846	0	75,67	78,55	0	73,96	77,77	0	0	24	0	0	70,7	45,7	24,98	0,7	0,7	-
19.01.2025	2,052	0	88,64	91,7	0	86,64	90,71	0	0	24	0	0	71,2	47,4	23,73	0,7	0,7	-
20.01.2025	2,408	0	99,16	102,52	0	96,79	101,36	0	0	24	0	0	73,6	48,7	24,89	0,7	0,7	-
Итого:	66,893	0	2739,34	2841,48	0	2675,41	2811,6	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,893																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	859,025	48835,4	49279,7	0	47761,78	48650,27	0
20.01.2025	925,918	51574,74	52121,18	0	50437,19	51461,87	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 10:55:14