

#124334#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1544857
Номер абонента:
Адрес установки: Донского, 27 БФУ
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	32	0,015	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Q = Mn(hn - h0)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 21.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Mn	Mo	Mn-Mo		tn	to	Pn	Po	
				-	+					
21.03	0,623	24,1	23,9	---	0,2	68,64	42,80	0,91	0,51	24,00
22.03	0,569	21,6	21,4	---	0,2	69,80	43,49	0,91	0,51	24,00
23.03	0,555	20,3	20,2	---	0,1	68,50	41,30	0,91	0,51	24,00
24.03	0,623	23,4	23,3	---	0,2	69,00	42,51	0,91	0,51	24,00
25.03	0,573	23,0	22,9	---	0,1	68,89	44,04	0,91	0,51	24,00
26.03	0,583	20,5	20,4	---	0,1	68,55	40,22	0,91	0,51	24,00
27.03	0,601	21,9	21,8	---	0,1	68,55	41,20	0,91	0,51	24,00
Итого:	4,13	154,9	153,8	0,0	1,0	68,85	42,27	0,91	0,51	168,00
28.03	0,469	16,6	16,5	---	0,1	68,44	40,23	0,91	0,51	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.03	0,976	35,5	35,3	---	0,2	68,61	40,65	0,91	0,51	48,00
31.03	0,553	19,8	19,7	---	0,1	68,70	40,81	0,91	0,51	24,00
01.04	0,624	22,6	22,4	---	0,1	69,00	41,43	0,91	0,51	24,00
02.04	0,486	17,3	17,2	---	0,1	68,42	40,49	0,91	0,51	24,00
03.04	0,379	13,3	13,2	---	0,1	68,24	39,81	0,91	0,51	24,00
Итого:	3,49	125,1	124,3	0,0	0,7	68,61	40,65	0,91	0,51	168,00
04.04	0,538	19,2	19,1	---	0,1	68,69	40,80	0,91	0,51	24,00
05.04	0,677	24,3	24,2	---	0,2	71,97	44,23	0,91	0,51	23,00
06.04	0,755	26,5	26,3	---	0,2	73,86	45,44	0,91	0,51	24,00
07.04	0,691	23,6	23,5	---	0,1	73,31	44,14	0,91	0,51	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.04	1,342	48,5	48,2	---	0,3	71,20	43,66	0,91	0,51	48,00
10.04	0,724	26,4	26,3	---	0,1	71,42	44,12	0,91	0,51	24,00
Итого:	4,73	168,7	167,6	0,0	1,0	71,77	43,83	0,91	0,51	167,00
11.04	0,586	20,9	20,8	---	0,1	69,89	41,96	0,91	0,51	24,00
12.04	0,528	20,7	20,6	---	0,1	69,20	43,74	0,91	0,51	24,00
13.04	0,318	11,8	11,8	---	0,0	67,63	40,77	0,91	0,51	24,00
14.04	0,245	8,6	8,5	---	0,0	66,54	38,05	0,91	0,51	24,00
15.04	0,221	8,1	8,1	---	0,0	67,09	39,87	0,91	0,51	24,00
16.04	0,257	8,7	8,6	---	0,1	66,31	36,85	0,91	0,51	24,00
17.04	0,159	6,6	6,5	---	0,0	65,83	41,69	0,91	0,51	24,00
Итого:	2,31	85,4	85,0	0,0	0,4	68,13	41,09	0,91	0,51	168,00
18.04	0,048	3,8	3,8	---	0,0	62,09	49,49	0,91	0,51	24,00
19.04	0,052	3,8	3,8	---	0,0	62,55	48,90	0,91	0,51	24,00
20.04	0,045	3,5	3,4	---	0,0	63,32	50,31	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,15	11,1	11,0	0,0	0,0	62,63	49,54	0,91	0,51	72,00
Итого:	14,80	545,0	541,8	0,0	3,3	69,46	42,35	0,91	0,51	743,0
						dT=	27,11			

dT= 27,11

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		14,80					
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2025	На 24:00 20.04.2025	Результат за период		На 14:00 21.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	421,44	436,25	14,80		436,27		
Расход теплоносителя Mn, т	15522,1	16067,2	545,0		16069,2		
Расход теплоносителя Mo, т	15453,3	15995,1	541,8		15997,1		
Время наработки, ч	22142,0	22885,0	743,0		22899,5		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			1,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

